


**ALLEGATO N. 7 REQUISITI DI FLESSIBILITÀ**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
|  | REQUISITI DI FLESSIBILITÀ<br>18/06/2019 | Pagina:       |
|   |   | <b>2 di 2</b> |

## 1. Premessa

Nel presente documento sono descritti i Requisiti di Flessibilità che le Unità di Produzione sono tenute a rispettare, durante il periodo di consegna, per essere considerate Unità di Produzione Flessibili.

## 2. Requisiti di Flessibilità

Sono i seguenti requisiti tecnici delle Unità di Produzione rilevanti e programmabili:

- a) Tempo di avviamento  $\leq 4$  ore;
- b) Tempo minimo di permanenza in servizio  $\leq 4$  ore;
- c) Tempo minimo di permanenza fuori servizio  $\leq 4$  ore;
- d) Gradiente almeno pari a quello richiesto nel Codice di Rete per il servizio di regolazione secondaria;
- e) Rapporto tra Potenza Minima e Potenza Massima  $\leq 0,5$ . Nel caso in cui il Tempo di avviamento sia minore o uguale a 2 ore, tale requisito si considera soddisfatto.

Con riferimento alle sole unità di produzione rilevante di tipo idroelettrico (diversa da idroelettrico fluente) o idroelettrico di produzione e pompaggio, i requisiti tecnici di cui ai punti b) e c) si intendono implicitamente soddisfatti.