



N. 239/EL-171/122/2010-VL1

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA

di concerto con

*il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI  
INTERNAZIONALI

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO, in particolare, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;



**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTA** l'istanza n. TEAOTTO/P20090002215 del 28 agosto 2009, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la TERNA S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Torino – Corso Regina Margherita 267 – 10143 Torino (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla ricostruzione, con variante di tracciato, ed all'esercizio dell'esistente elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stura – Torino Centro" – T.294, in comune di Torino;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-171/122/2010 del 15 settembre 2010 con il quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed ha autorizzato la Terna S.p.a. alla costruzione ed all'esercizio delle stesse;

**VISTA** l'istanza n. TEAOTTO/P20110000249 dell'1 febbraio 2011, con la quale la Terna S.p.A. ha comunicato l'esigenza, emersa in sede di redazione del progetto esecutivo, di apportare una variante al progetto approvato ed ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, l'approvazione di tale variante;

**CONSIDERATO** che la suddetta variante localizzativa, in particolare, riguarda il tratto in prossimità dell'incrocio di Corso Regina Margherita con Corso Principe Oddone, in comune di Torino, del citato elettrodotto autorizzato;

**CONSIDERATO** che l'esigenza di proporre tale variante deriva dalla necessità di risolvere l'interferenza venutasi a creare tra il suddetto tratto dell'elettrodotto autorizzato e le attività di spostamento dei vari sottoservizi presenti nel sottosuolo (fognature, condotte idriche e gasdotti) conseguenti ai lavori del passante ferroviario



ad opera di RFI ed Italferr;

**CONSIDERATO** che il nuovo percorso, della lunghezza di circa 250 metri, non modifica nella sostanza il progetto, mantenendo la lunghezza dello stesso pressoché invariata;

**VISTA** la nota prot. n. 0004860 del 7 marzo 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato il formale avvio del procedimento di approvazione della suddetta variante;

**VISTA** la nota n. TEAOTTO/P20110000628 del 21 marzo 2011, con la quale la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

**CONSIDERATO** che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 1 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

**VISTA** la nota prot. n. 0002819 del 29 marzo 2011 della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi;

**VISTO** il parere urbanistico espresso dal Comune di Torino con la nota n. 4332 del 23 dicembre 2011;

**VISTO** il consenso espresso dalla Regione Piemonte con la nota n. 0020391/SB0100/1.45 1.50.20/40 del 20 dicembre 2011;

**VISTO** l'Atto di accettazione" n. TEAOTTO/P20120000147 del 24 gennaio 2012, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

**RITENUTO**, quindi, di dover procedere all'approvazione della suddetta variante localizzativa secondo quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003;

A handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.



## DECRETA

### Articolo 1

1. E' approvata la variante localizzativa al progetto definitivo della ricostruzione, con variante di tracciato, dell'esistente elettrodotto in cavo interrato a 220 kV "Stura – Torino Centro" – T. 294, in comune di Torino, approvato con decreto di autorizzazione n. 239/EL-171/122/2010 del 15 settembre 2010, come descritta in premessa.
2. La variante sarà realizzata secondo il tracciato riportato nella Planimetria catastale n. DV22294A1CAX00015 di gennaio 2011, allegata alla citata istanza n. TEAOTTO/P20110000249 dell'1 febbraio 2011.
3. Il presente decreto costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione della variante ed indicati nella suddetta Planimetria.

### Articolo 2

La presente approvazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché di quelle già contenute nell'originario decreto di autorizzazione n. 239/EL-171/122/2010 del 15 settembre 2010.

### Articolo 3

Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

Roma, 3 0 GEN. 2012

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'ENERGIA NUCLEARE,  
LE ENERGIE RINNOVABILI  
E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA TUTELA  
DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE  
ad interim

(Dott. Renato Grimaldi)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LO SVILUPPO DEL  
TERRITORIO,  
LA PROGRAMMAZIONE  
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

(Dott.ssa M. Margherita Migliaccio)

Amministrazioni ed enti che hanno rilasciato i pareri, gli assensi ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente

2.1	<b>REGIONE PIEMONTE</b>	Nota n. 0020391/SB0100/1.45 1.50.20/4.0 del 20 dicembre 2012
2.2	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE</b> Dipartimento per le Infrastrutture D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali	Nota n. 0002819 del 29 marzo 2011
2.3	<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b> D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II	Nota n. 0022709 del 7 ottobre 2011
2.4	<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b> Dip.to dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA	Nota n. 0007207 dell'11 maggio 2011 con allegata nota n. 15608 del 20 aprile 2011 del Comando provinciale Vigili del fuoco di Torino
2.5	<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI</b> D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. III Viale America, 201 - 00144 ROMA	Nota n. 0084460 del 24 ottobre 2011
2.6	<b>COMUNE di TORINO</b>	Note n. 20614 T65-51 del 13 ottobre 2011 e n. 4332 del 23 dicembre 2011
2.7	<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b> Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte	Nota n. 0003335 del 4 aprile 2011

Il Presidente

Torino,

20/12/2011  
Prot. n. 0020391/SBO/100/1-45  
1.50.20/40

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0000489 - 10/01/2012 - INGRESSO

**Al Ministero dello  
Sviluppo economico  
Via Molise, 2  
00187 - ROMA**

**OGGETTO:** Espressione del consenso della Regione Piemonte ai fini dell'approvazione della Variante Localizzativa al progetto relativo all'elettrodotto in cavo a 220 kV "Stura-TO Centro" in Comune di Torino, reso ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

Visto l'art.1 sexies, comma 4-quaterdecies, del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i che disciplina l'iter di approvazione delle c.d. varianti localizzative da apportare ad un progetto definitivo già approvato di costruzione di una linea elettrica facente parte della RTN;

vista l'istanza di approvazione della variante localizzativa al progetto definitivo relativo all'elettrodotto in cavo a 220 kV "Stura- TO Centro", approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 239/EL-171/122/2010 del 15 settembre 2010, previa acquisizione dell'intesa regionale espressa con D.G.R. n. 12 - 13155 del 1 febbraio 2010, presentata da Terna S.p.A., con nota n. TEAOTTO/P20110000628 del 21 marzo 2011;

vista la comunicazione di avvio del procedimento compiuta dal MiSE con nota prot. n. 0004860 del 7 marzo 2011.

A seguito di specifica istruttoria interna alle Direzioni Regionali competenti ed acquisizione dei pareri di seguito citati:

- nota di ARPA - Dipartimento tematico radiazioni - n. 0106892/SC21 del 3 novembre 2011 con cui si conferma il parere positivo già espresso nel procedimento di rilascio dell'Intesa regionale, con prescrizioni;
- nota della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia montana e foreste, Settore Decentrato opere pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, n. 87265 dell'11 novembre 2011, con cui si conferma il parere positivo già espresso nel procedimento di rilascio dell'Intesa regionale;

- nota del Settore Reti ferroviarie ed Impianti fissi della Regione Piemonte n. 6985 del 4 novembre 2011, con cui si conferma il parere positivo già espresso nel procedimento di rilascio dell'Intesa regionale;
- comunicazione del Settore Programmazione Operativa della Regione Piemonte n. 41475 del 28 novembre 2011 con la quale si conferma il parere positivo già espresso nel procedimento di rilascio dell'Intesa regionale;


con riferimento alla richiesta di esprimere il proprio consenso sulla Variante Localizzativa proposta da Terna S.p.A, **si conferma il parere positivo al progetto**, peraltro già comunicato in sede di rilascio dell'Intesa regionale, espressa con DGR n. D.G.R. n. 12 – 13155 del 1 febbraio 2010 e si esprime il proprio consenso ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'art. 1 sexies del decreto legge n. 239/2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 290/2003, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

- ai fini dell'applicazione del principio della *Prudence Avoidance* raccomandato dall'OMS, si prescrive di prevedere specifiche schermature della linea elettrica nel tratto più stretto di via Masserano compreso tra le due isole di fabbricati che si affacciano rispettivamente su via Maria Ausiliatrice e su corso Regina Margherita, per un tratto di lunghezza pari a 65 m, qualora la distanza dai fabbricati del cavidotto in progetto sia inferiore a 3 m.

Visto: l'Assessore all'Energia  
Massimo Giordano

  
RM/SC

IL PRESIDENTE  
Roberto Cota



EL-17/VI/1  
(VARIANTE LOCALITÀ.)  
Roma, li



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,  
LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI  
**Divisione III**

Via Nomentana 2, 00161 ROMA  
(Rec. Tel. 06/44125200 - fax: 06/44267373)

M\_INF-TER\_PROG  
D.G. Svil. Territorio, Programmazione,  
Progetti Internaz  
TER\_PROG) DG3

REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 0002819-29/03/2011-USCITA

ALL. 2.2

AI PRESIDENTE  
della Regione PIEMONTE  
Piazza Castello, n. 165  
**10121 TORINO**  
(a mezzo CORRIERE)

per conoscenza:

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili  
e l'efficienza energetica - Divisione III - Reti Elettriche  
Via Molise, 2  
**00187 ROMA**  
(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Al Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per la Tutela del Territorio e  
delle Risorse Idriche ex D.G. difesa del suolo  
Via C. Colombo, 44  
**00147 ROMA**  
(trasmissione via fax al numero: 06.57228642)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione generale per le reti,  
le Infrastrutture elettriche ed idrauliche  
Viale del Policlinico, n. 2  
**00185 ROMA**  
(trasmissione via fax al numero: 06.98953593)

Alla Regione PIEMONTE  
Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia  
Settore Programmazione Operativa  
Via Lagrange, n. 24  
**10123 TORINO**  
**c.a. Arch. Raffaella BANCHE**  
(trasmissione via fax al numero: 011.4325560)



**Alla Regione PIEMONTE**  
 Direzione Programmazione Strategica,  
 Politiche Territoriali ed Edilizia  
 Settore Gestione Beni Ambientali  
 Corso Bollino, n. 44  
**10121 TORINO**

(trasmissione via fax al numero: 011.4324632)

**Alla Regione PIEMONTE**  
 Direzione Innovazione, Ricerca ed Università  
 Settore Politiche Energetiche  
 (Referente Intesa)  
 Corso Regina Margherita, n.174  
**10152 TORINO**

(trasmissione via fax al numero: 011.4323056)

**Alla Terna S.p.a.**  
 Direzione Operation Italia  
 Area operativa trasmissione di Torino  
 Corso Regina Margherita, n. 267  
**10143 TORINO**

(trasmissione via fax al numero: 011.2065505)

**Alla TERNA S.p.A**  
 Direzione Affari Istituzionali  
 Via E. Galbani, n. 70  
**00153 ROMA (RM)**

(trasmissione via fax: 06.83138157- 83138731)  
(PER INFORMATIVA)

**Si trasmette unicamente via fax, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R n. 403/98)**

**Oggetto: Accertamento di conformità urbanistica ai sensi del Decreto legge n. 239/2003, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2003 e modificato dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché ai sensi della L. n. 99/09.**


**PROGETTO: "Intervento per la razionalizzazione Rete elettrica 220 Kv della città di TORINO: Nuovo Elettrodotto a 220 Kv "STURA - TORINO CENTRO", in sostituzione di quello omologo T. n. 294, nel comune di Torino (TO), autorizzato con Decreto n. 239/EL-171/122/2010, del 15 settembre 2010. - POSIZIONE EL-171/122/2010/VL1.**

**PROPONENTE: TERNA SPA, sede operativa di TORINO.-**

**Acquisizione dell'assenso/consenso Regionale, come previsto dall'art. 27, comma 24, punto 4-quaterdecies, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ordine al nuovo progetto di variante localizzativa.**

**Si fa seguito alle precedenti comunicazioni ministeriali prot. 0011627 in data 15.10.2009 e prot. 0003220, in data 23.03.2010, nonché comunicazione prot. 0007532 in data 8.7.2010.-**

Con riferimento all'intervento di elettrificazione indicato in oggetto **si rende noto che in data 17.2.2011 la Società TERNA S.p.A. di TORINO - Direzione Manutenzione Impianti, Area Operativa di Trasmissione - nella sua qualità di Soggetto proponente ha formulato un'istanza, per "esame e parere", all' fine dell'approvazione di una "variante tecnica localizzativa" (afferente ad un nuovo alternativo percorso di tracciato), da apportarsi al progetto definitivo dell'opera in oggetto.**



Tale istanza risulta esser stata avanzata con nota Rif. TEAOTTO/P20110000249, in data 1.2.2011 (assunta agli atti del procedimento istruttorio in pari data col numero di attribuzione prot. 00001485) e poi, successivamente, integrata in data 18.3.2011 con comunicazione prot. TEAOTTO/P20110000447 del 1.3.2011, cui sono state allegate ulteriori due copie del progetto di "variante", erroneamente non trasmesse a questa Direzione generale con l'istanza precedente datata 1.2.2011.

Dal punto di vista tecnico, il progetto di "variante" in esame risulta esser corredato di specifica documentazione di dettaglio, così articolata:

- **Relazione Tecnico-Illustrativa**", codifica RV22294A1CAX 00007, Rev. 00 del 28.10.10;
- **Planimetria scala 1:10000** - codifica DV22294A1CAX 00015, Tav. 1/7, Rev. 00 di gennaio 2011;
- **Planimetria scala 1:1000 + Doc. Fotografica**, codifica DV22294A1CAX 00015, Tav. 2/7, Rev. 00 di gennaio 2011;
- **Planimetria scala 1:1000**, codifica DV22294A1CAX 00015, Tav. 3/7, Rev. 00 di gennaio 2011;
- **Planimetria PRGC TORINO, scala 1:2000**, codifica DV22294A1CAX 00015, Tav. 4/7, Rev. 00 di gennaio 2011;
- **Legenda PRGC TORINO**, codifica DV22294A1CAX 00015, Tav. 5/7, Rev. 00 di gennaio 2011;
- **Planimetria Catastale - Arca potenzialmente impegnata, scala 1:1500**, codifica DV22294A1CAX 00015, Tav. 6/7, Rev. 00 di gennaio 2011;
- **Planimetria Catastale - Distanza prima approssimazione, scala 1:1500**, codifica DV22294A1CAX 00015, Tav. 7/7, Rev. 00 di gennaio 2011;

Giova rammentare che il progetto in questione risulta esser già stato autorizzato dai competenti Dicasteri - quello dello Sviluppo Economico e quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - **in data 15.9.2010 con Decreto Autorizzativi e concertativi n. 239/EL-171/122/2010, concernente l'autorizzazione a costruire ed esercire le opere indicate nel progetto definitivo originario.**

Altresì, si rende noto che in data 7.3.2011 il Dicastero dello Sviluppo Economico, attraverso il competente Dicastero per l'Energia in indirizzo, con comunicazione prot. 0004860 - assunta agli atti istruttori in data 9.3.2011 col numero di attribuzione prot. 0002135 - **ha reso noto di aver avviato il procedimento autorizzativo relativo alla variante localizzativa in questione, al termine del previsto esame istruttorio preliminare, a seguito del quale è stata accertata la**

sussistenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza medesima. Se ne allega, ad ogni buon fine, copia fotostatica - **ALLEGATO n. 1** -.

Sul piano dell'analisi tecnica ed amministrativa, finalizzata all'esame per l'acquisizione del previsto "assenso/consenso", si rende noto alla S.V. che in fase di predisposizione della progettazione esecutiva è emersa l'inderogabile necessità di "modificare" il tracciato già individuato ed autorizzato con il Decreto sopra indicato, a causa di impreviste interferenze emerse in prossimità dell'incrocio di Corso Regina Margherita con Corso Principe Oddone, nel comune di Torino.

La variante in questione trae origine dal fatto che l'area precedentemente individuata per la collocazione del cavo interrato è risultata esser interessata, per gran parte, dai lavori del passante ferroviario, da realizzarsi ad opera del consorzio RFI ed Italfer.

Ne discende, quindi, la necessità di dover svolgere le necessarie attività di spostamento dei vari sottoservizi presenti nel sottosuolo (fognature, condotte idriche e gasdotti) al fine di risolvere le criticità emerse.

Tali interferenze sarebbero emerse nel periodo compreso tra la predisposizione del progetto definitivo, sottoposto ad iter autorizzativo, e la fase esecutiva.

Al fine, quindi, di ovviare a tali imprevisti il soggetto proponente - nella fattispecie Terna S.p.A Torino - ha predisposto, per la porzione di elettrodotto interessato, un tracciato alternativo, ovvero una variante tecnica localizzativa (della lunghezza complessiva di circa 250 m), la quale prevede uno snodo alternativo attraverso la via Biella e la via Masserano.

Inoltre, il nuovo tratto sarà dotato di apposita schermatura, in ragione anche della sua vicinanza con un'area appositamente attrezzata ed adibita a "verde pubblico".

**Il nuovo percorso, così come individuato, non modifica nella sostanza il progetto originario, mantenendo la sua lunghezza pressoché invariata.**

Altresì invariate restano le motivazioni e le finalità di pubblica utilità dell'intervento in oggetto.

Ciò posto, si rammenta che ai sensi del D.L. n. 239/03, come integrato dalla Legge n. 23.7.2009, n. 99, art. 27, comma 24, punto 4-quaterdieces le "varianti" da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo devono essere approvate dal Dicastero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il necessario consenso dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome interessate.



Atteso che le varianti di cui si richiede l'approvazione assumono rilevanza sotto il profilo localizzativo – come del resto sottolineato dallo stesso Dicastero dello Sviluppo Economico nella sua comunicazione prot. 0004860 del 7.3.2011, vorrà la S.V. far conoscere il proprio autorevole orientamento, in ossequio a quanto previsto dalla richiamata normativa vigente ed in armonia con le finalità di “pubblica utilità” che il nuovo intervento si prefigge di realizzare.

A al fine viene trasmesso, unitamente alla presente comunicazione ed in duplice esemplare, il progetto tecnico di “Variante localizzativa” come qui pervenuto, afferrante il nuovo tracciato alternativo e recante, tra l'altro, il timbro Ufficiale di questo Dicastero nonché la sigla del Funzionario responsabile del Procedimento Amministrativo in corso.

L'elaborato in questione risulta esser articolato secondo i punti che precedono, indicati alla pagina 3.

Da ultimo, si rappresenta che il Funzionario delegato nell'ambito del procedimento istruttorio è il Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, Roberto FROSONI, come individuato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 214/90 – (reperibile ai seguenti recapiti: 06/44123173, segreteria 06/44125200, fax: 06/44267373) o, in sua assenza, Antonella Antonelli tel. 06/44123130 e Maria Teresa Federico tel. 06/44124225.

Eventuali comunicazioni informative potranno essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica: roberto.frosoni@mit.gov.it - antonella.antonelli@mit.gov.it - mariateresa.federico@mit.gov.it

Tanto si comunica, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 239/03 , articolo 1-sexies, e successive modificazioni ed integrazioni.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luciano Novella)

EL-171 ALL. 2.3



Ministero della Salute

DGPREV

0022709-P-07/10/2011

I.5.i.v



95156243

*Ministero della Salute*

EX DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E  
COMUNICAZIONE

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  
SANITARIA

Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita -  
radioprotezione

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-classif:

DGPREV.II/P/2011/I.5.i.v

Allegati:

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
D.Gen.le per l'Energia e le Risorse  
Minerarie - Ufficio C3  
Via Molise, 2 - 00187 Roma

E.p.c. alla Soc. TERNA S.p.A - Rete Elettrica  
Nazionale/ Direzione Mantenimento  
Impianti / A.O.T di Torino  
Corso Regina Margherita, 267  
10143 Torino

**OGGETTO:**

*Progetto Soc. Terna S.p.A / Variante di Tracciato, " Elettrodotto interrato a 220 kV T294 Stura -Torino Centro " in comune di Torino ( Razionalizzazione della rete elettrica a 220 kV della città di Torino) . Domanda Soc. Terna S.p.A / TEAOTTO/P / 01/02/2011 ( P.T.O/ Relazione Tecnica, RV222941CAX00007/28.10.2010; -Planimetria DPA, DV22294A1CAX00015/2011);===== **Pos. EL-171/ 122/2010/VL1.***

Con riferimento alla comunicazione della Soc. TERNA S.p.A (TEOTTO /P/20110000628/21.03.2011), relativa alla domanda di autorizzazione alla variante di tracciato dell'Elettrodotto in oggetto;

visti: -gli Elaborati tecnici; -i Motivi e l'Ubicazione dell'intervento, -le Caratteristiche dell'opera in progetto;

→ *si rappresenta che non si hanno osservazioni, per gli aspetti di competenza;*

*fermo restando, nella realizzazione e nell'esercizio dell'Elettrodotto, il rispetto della Legge Quadro n 36/22 febbraio 2001 (sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz), del DPCM 8 luglio 2003 - articoli 3 e 4 ("..limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità..."), dell'art 6/stesso DPCM e DM 29 maggio 2008 (fasce di rispetto dagli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz).*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II  
( Dott. Giancarlo Marano )

Il referente  
Alessandro Renzi (Tel. 0659943827)

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0021260 - 25/10/2011 - INGRESSO

MODULARIO  
INTERNO - 241

EL-171 VL1

(variante loc. dir.)



ALL. 2.4

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**AREA RISCHI INDUSTRIALI**Largo Santa Barbara - Capannelle - 00178 ROMA; fax: 06-718.77.66  
e-mail: prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

N° pagine (inclusa la presente): 2 (due)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0007207 del 11/05/2011

776J032101.01.15.07A4RI. Centrali elettriche ed  
elettrorodottiAl Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G.E.R.M. - Ufficio XIV  
fax 06 - 47052534

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Ottobre 2003, n.290, e successive modificazioni, al progetto di variante del tracciato dell'elettrodotto T 294 "Stura-Torino Centro" sito nel Comune di Torino

Soggetto proponente Terna S.p.A.

Con riferimento all'oggetto, vista l'allegata nota prot. 15608 del 20.04.2011 del Comando Provinciale VVF di Torino, si esprime, ai soli fini antincendi, parere favorevole sul progetto in argomento.

*Ministero dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0010233 - 12/05/2011 - INGRESSO

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Datto)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 006981 del 06/05/2011

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

776032101.01.15.07A4RI. Centrali elettriche ed  
elettrodoti

Torino, li

20 APR. 2011

TORINO

DIVISIONE PREVENZIONE INCENDI

Da citare nella risposta
Prot. N° 15608 /PV
Pratica N. 65101

VARIANTE  
LOCALITÀ.

AI



MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del fuoco,  
Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione  
e la Sicurezza Tecnica  
Area Rischi Industriali

ROMA

Emmanuelo

A

TERNA S.p.A.  
Rete Elettrica Nazionale  
Area Operativa Trasmissione di Torino  
C.so Regina Margherita, 267  
00143 - TORINO

E, p.c. AI

Sig. Sindaco di  
TORINO

OGGETTO: TERNA S.p.A. - Elettrodotto T.294 "Stura - Torino Centro" nella centro abitato di Torino. Progetto di variante di tracciato - Parere di conformità antincendio ai sensi della Lettera Circolare M.I. Dip. VV.F. prot. n. 7075 del 24.04.2010

Con riferimento all'istanza TEAOTTO/P20110000628 del 21.03.2011 inerente l'oggetto, si conferma che l'elettrodotto di che trattasi non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto non compreso nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 né nelle tabelle A e B allegate al DPR 26 maggio 1959 n. 689.

Dall'esame della documentazione tecnica risulta che l'elettrodotto non interferisce con attività a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e rispetta le distanze di sicurezza da attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco. Pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole sul progetto.

Si richiamano gli obblighi inerenti l'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti necessari ad assicurare sufficienti condizioni di sicurezza, ivi compresi gli adempimenti attinenti l'organizzazione e la gestione della sicurezza, tenute anche presenti le disposizioni emanate con D.L.vo 81/2008 e con D.M. 10.03.1998.

In caso di modifiche che possano far rientrare l'attività tra quelle elencate nel citato D.M. 16.02.1982, dovranno essere osservati gli obblighi previsti dalla Legge 26.07.65 n. 966, con le modalità procedurali di cui al D.P.R. 57/98, sia per quanto concerne l'acquisizione dell'approvazione preliminare del progetto dei lavori che la presentazione, a lavori ultimati, dell'istanza di sopralluogo per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Il Funzionario Tecnico Istruttore  
Dott. Ing. Andrea DE FEND



Il Comandante Provinciale  
Dott. Ing. Silvio SAFFIOTI

EL-171

ALL. 2.5



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO  
Divisione III - Assegnazione delle Frequenze ad uso pubblico, TLC su  
supporto fisico e prevenzione delle interferenze da condutture elettriche

*Ministero Sviluppo Economico*  
Dipartimento per le Comunicazioni

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0084460 - 24/10/2011** - USCITA



mise 00045877200



AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Dip. Per l'Energia  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare,  
le Energie rinnovabili e l'Efficienza energetica  
Div. III - Produzione di energia elettrica  
Via Molise, 2  
00187 -ROMA

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO  
Direzione Generale per la difesa del suolo e del mare  
Divisione V°  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 - ROMA

ALLA TERNA S.P.A.  
Direzione Mantenimento Impianti  
Area Operativa Trasmissione  
Corso Regina Margherita, 267  
10143 - TORINO

per conoscenza

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta  
Via Arsenale, 13  
10121 - TORINO

*Ministero dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0021673 - 31/10/2011** - INGRESSO



Rif. Pratica – TO/IE/09/07

Rip. Pratica – Min.Svi.Economico – Dip.Energia – EL.171

OGGETTO: Richiesta Terna S.p.A. – Nulla osta all'avvio alla costruzione ed esercizio, per la variante dell'elettrodotto interrato a 220 kV "Stura - TO Centro" T. 294 nel Comune di Torino.

Razionalizzazione Rete Elettrica 220 kV nel Comune di Torino.

Con riferimento alla richiesta della Terna S.p.A, con n. prot. TEAOTTO/P20090002580 del 6 ottobre 2009, con cui quest' ultima s'impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, e a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione d'impegno (rispetto della normativa di legge applicabile e delle altre specifiche prescrizioni evidenziate) e in conformità a quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi concernenti, gli elettrodotti di 3 ^ classe", di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni n. 70820 del 4 ottobre 2007 si rilascia il parere favorevole all'avvio alla costruzione e all'esercizio della variante dell'elettrodotto in oggetto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, di eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori anche a questa Direzione Generale, per poter programmare, con i funzionari preposti dell'Ispettorato in indirizzo, la prevista verifica tecnica prevista per ogni singolo intervento.

Sarà cura della scrivente, unitamente ai suddetti funzionari, verificare il rispetto, da parte della Terna S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella citata lettera d'impegno.

per il Dirigente

(ing. Giuseppe Mele)

Funzionario Tecnico Sergio Pulcini



**EC-171**

TEAOTTO/P201200000000 - 19/01/2012


 Direzione  
 Manutenimento  
 Impianti

 Area Operativa Trasmissione di Torino  
 Corso Regina Margherita, 267  
 10143 Torino - Italia  
 Tel. +39 0112065501

 Trasmissione via fax  
 Non segue invio postale

 T. 294 "Stura-To Centro"  
 Progetto di variante di tracciato

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
 Dipartimento per l'Energia  
 Struttura: DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
 Prot. n. 0001339 - 20/01/2012 - INGRESSO

Spettabile  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
 Dipartimento per l'Energia - D.G. per l'energia  
 nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza  
 energetica - Divisione III - Reti Elettriche  
 Via Molise 2  
 00187 ROMA RM  
 Fax: 06.47052534

Spettabile  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
 E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per le Infrastrutture gli Affari  
 Generali ed il Personale  
 D.G. per lo Sviluppo del Territorio,  
 la Programmazione ed i Progetti Internazionali  
 Divisione III  
 Via Nomentana 2  
 00161 ROMA RM  
 Fax: 06.44267373

- Alla c.a. dott. Danilo SCERBO

 Oggetto: **Posizione EL-171**

**Razionalizzazione Rete Elettrica 220 kV della città di Torino**  
**Elettrodotto interrato 220 kV "Stura-To Centro" - T. 294 autorizzato**  
**con decreto n. 239/EL-171/122/2010 del 15/9/2010**  
**Comune interessato: Torino (TO)**

**Richiesta variante ai sensi dell'art.1-sexies comma 4-quaterdecies del**  
**Decreto Legge 29.08.2003 n.239 convertito in Legge 27.10.2003 n.290 e s.m.i.**

Con riferimento al procedimento autorizzativo in oggetto, trasmettiamo per competenza, il parere del Comune di Torino, Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, Direzione Urbanistica, Settore Pianificazione, del 23.12.2011 Prot.4332

Distinti saluti.

Progettazione e Realizzazione Impianti

Il Responsabile

L. Sabbadini

PRI / AUT - gcR

**Riferimenti telefonici:**

011.206.5546 - 5592

fax: 011.206.5565

EL-171



**CITTA' DI TORINO**  
 Divisione Infrastrutture e Mobilità  
 Settore Infrastrutture e Parcheggi

All. 2.6

13 OTT. 2011

Rif. 20614 T6 S-S1

- Al Ministero dello Sviluppo Economico  
 Dipartimento per l'Energia  
 Divisione III - Reti Elettriche  
 Via Molise 2  
 00187 Roma
- Al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del  
 Territorio e del Mare  
 D.G. per la difesa del suolo  
 Via C. Colombo 44  
 00147 Roma
- Al Ministero delle Infrastrutture e dei  
 Trasporti  
 D.G. per lo sviluppo del Territorio, la  
 Programmazione ed i Progetti  
 Internazionali - Divisione III  
 Via Nomentana 2  
 00161 Roma
- e p.c. Alla Società Terna S.p.A.  
 Direzione Mantenimento Impianti  
 Area Operativa Trasmissione di Torino  
 C.so Regina Margherita 267  
 10143 Torino

Oggetto: Razionalizzazione Rete Elettrica 220 KV della Città di Torino  
 Elettrodotto interrato 220 KV "Stura -To Centro" - T. 294  
 Autorizzato con decreto n. 239/EL-171/122/2010 del 15/09/2010  
 Comune interessato: Torino (TO)

**Richiesta variante ai sensi dell'art 1-sexies comma 4-quaterdieces del  
 Decreto Legge 29/08/2003 n. 239, convertito in Legge 27/10/2003 n. 290 e  
 s.m.i.**





**CITTA' DI TORINO**  
Divisione Infrastrutture e Mobilità  
Settore Infrastrutture e Parcheggi

Si esprime parere favorevole in merito alla variante di tracciato come da progetto allegato alla nota del 21/03/2011 prot. n. 628  
Distinti saluti.

La Dirigente  
Settore Infrastrutture e Parcheggi  
Ing. Letizia Claps

Il Direttore  
Direzione Suolo  
Ing. Roberto Bertasio





CITTÀ DI TORINO

**FAX****Destinatario: Ministero dello Sviluppo Economico**

Società:

Fax: 00647887802

Telefono:

**Mittente: Settore Infrastrutture Parcheggi**

Fax: 011-4433177

Telefono: 0114423572

---

**NOTE:**

**Torino**  
*Passion lives here*

---

**Data e ora della trasmissione: 13/10/2011 13.03.26****Numero di pagine inclusa la copertina: 3**



CITTA' DI TORINO  
DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
DIREZIONE URBANISTICA  
SETTORE PIANIFICAZIONE

TORINO,

DIVISIONE URBANISTICA  
ED EDILIZIA PRIVATA  
DIREZIONE URBANISTICA

Prot. 4332 Data 23.12.2011

Tit. 06 Cl. 001 Fasc. 1

PARTENZA \_\_\_\_\_

Spett. TERNA  
Rete Elettrica Nazionale  
DIREZIONE OPERATION ITALIA  
Mantenimento Impianti  
Area Operativa Trasmissione di Torino  
Corso Regina Margherita, 267  
10143 Torino.

ALLA DIVISIONE AMBIENTE E VERDE  
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO  
c.a. Ing. Federico **SAPORITI**

ALLA DIVISIONE  
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

p.c. AL DIRETTORE  
DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA  
PRIVATA  
c.a. Dott.ssa Paola **VIRANO**

REGIONE PIEMONTE  
SETTORE PROGRAMMAZIONE  
OPERATIVA  
c.a. Arch. Raffaella **BANCHE**  
Via Lagrange 24  
Torino

Protocollo n.

Riferimento: (10\_CS/2009) C

Il n. di protocollo e il n. di riferimento  
devono essere citati nella risposta

**OGGETTO:** Razionalizzazione Rete Elettrica 220 kV della Città di Torino  
Elettrodotto interrato 220 kV – “Stura –To Centro”. T.294  
Autorizzato con decreto n. 239/EL- 171/122/2010 del 15/9/2010  
Comune interessato: Torino  
Richiesta di variante ai sensi dell'art. 1 – sexies comma 4 quaterdecies del  
Decreto Legge 29/08/2003 n. 239, convertito in Legge 27/10/2003 e s.m.i.  
Parere Urbanistico.

In merito alla nota pervenuta a questo Settore tecnico, in data 22/11/2011 dalla Società Terna Direzione Mantenimento Impianti, n.s. Prot. 3890 Tit. 06 Cl. 001 Fasc. 1 si premette che il Settore Strumentazione Urbanistica (ora Settore Pianificazione) si era già espresso in merito all'intero tracciato in progetto in data 18.12.2009 (Prot. 5638/2009).

La variante localizzativa da apportare al progetto definitivo della linea elettrica interrata si estende lungo porzioni di territorio collocate all'interno del perimetro del centro abitato ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 56/77 e destinate dal P.R.G. vigente ad area normativa per la viabilità esistente "VI" soggette alle specifiche prescrizioni riportate all'art. 8 - Aree normative: classificazione e destinazioni d'uso - delle N.U.E.A. di P.R.G..

In linea generale, si fa presente che ai sensi dell'art. 8 delle N.U.E.A. di P.R.G., comma 76, in tutte le aree normative sono ammessi " *...in sopra e sottosuolo cabine e impianti tecnologici minori, purchè non nocivi e molesti, anche in attuazione del piano energetico comunale di cui alla L. 10/91 fatto salvo quanto indicato nell'allegato B, capitolo I, comma 13.*"

Si evidenzia che ai sensi del primo capoverso dell'art. 8 delle N.U.E.A. le attività di servizio pubblico di cui al punto 7 dell'art. 3 sono consentite in tutte le aree normative. Pertanto la realizzazione dell'elettrodotto interrato che ricade tra gli " *impianti tecnici e tecnologici (comprese reti di trasporto in sopra e sottosuolo) e relativi servizi (depositi, autorimesse, centri di lavoro e uffici amministrativi funzionalmente connessi.)*" individuati con la lettera t al sopraccitato punto 7 è compatibile nelle aree normative interessate dal tracciato in esame.

Sotto il profilo idrogeomorfologico, le aree in oggetto sono classificate nella classe I - sottoclasse I(P) che riguarda zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e s.m.i. e del D.M. 14/01/2008.

Qualora, su specifica comunicazione da parte dell'Ente competente risulti necessario, ai sensi di legge, l'introduzione di specifiche fasce di rispetto del campo di induzione magnetica al suolo, si procederà all'aggiornamento dell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G. sulla base dell'esatta rappresentazione delle stesse.

Si demanda ai settori competenti eventuali integrazioni rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE  
(Arch. Giacomo LEONARDI)

**ALLEGATI:**

- Estratto in scala 1:5.000 della legenda e della Tavola n. 1, Fogli n. 9A - Azionamento Aree normative e destinazioni d'uso di P.R.G..

C:\Documents and Settings\u252702\Desktop\variante\_Stura\_ToCentro.doc - Autore A. Rolandi




Via Meucci, 4 - 10121 Torino - tel. 011 4430490 - fax 011 4430870 -  
[www.comune.torino.it](http://www.comune.torino.it) e-mail: [strumentazione.urbanistica@comune.torino.it](mailto:strumentazione.urbanistica@comune.torino.it)

---

**Città di Torino**

---



## **Nuovo Piano Regolatore Generale**

---

Progetto: Gregotti Associati Studio

---

Augusto Cagnardi

---

Pierluigi Cerri

---

Vittorio Gregotti

---

Architetti

---

il Sindaco

---

il Segretario Generale

---

### **Azzonamento Legenda**

---

Tavola n. 1

---

Foglio n. 0

ESTRATTO

---

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale  
n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21  
del 24 maggio 1995.

---

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate  
alla data del 31 Dicembre 2009

## **Zone normative**


---

..... **Zone urbane consolidate residenziali miste:**

---

**1.35** 1.35 mq SLP/mq SF

## **Aree normative**



**Aree per la viabilità VI esistente**

---

0 50m 50m



Scala 1:5000

Aggiornamento Giugno 2008 a cura del C.S.I. - Piemonte.



Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 31 Dicembre 2009  
Cartografia numerica: Aggiornamento Giugno 2009 a cura del C.S.I. - Piemonte.



Estratto TAVOLA 1, fogli 8B e 9A (parte) del P.R.G.

STATO ATTUALE

EL-171/VL1


ALL. 2.7



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI  
E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL  
PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA' EGIZIE



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DIP-EN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0008562 - 21/04/2011 - INGRESSO

MBAC-SBA-PIE  
UFFPROT  
0003335 04/04/2011  
Cl. 34.19.04/1072.1

Prot. n.

Cl:

All.

Torino

Terna S.p.A  
Direzione Manutenzione impianti  
Area Operativa Trasmissione di Torino  
C.so Regina Margherita 267  
10143 TORINO

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartim. per l'Energia - DG per l'energia  
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza  
energetica  
Via Molise 2  
00187 ROMA

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del  
Territorio e del Mare  
DG per la tutela del territorio e delle risorse  
idriche  
Via C. Colombo 44  
00147 ROMA

e p.c. alla Direzione Regionale Beni Culturali  
e Paesaggistici del Piemonte  
P.zza S. Giovanni 2  
10122 TORINO

**OGGETTO:** TORINO. Opere di razionalizzazione della rete elettrica a 220 kV della città di Torino. Elettrodotto interrato 220 kV "Stura - To Centro"- T. 294, Richiesta variante al progetto definitivo.

**Procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.:**  
parere di competenza.

Preso visione degli elaborati progettuali inviati dalla Terna S.p.A. il 21.03.2011, Rif. TEAOTTO/P20110000628, assunti agli atti di questo Ufficio il 24.03.2011, prot. 2965, si esprime parere favorevole alla richiesta di variante localizzativa al progetto definitivo, confermando le valutazioni già precedentemente espresse circa la necessità che per tutti i lavori di scavo venga predisposta l'assistenza archeologica continua in corso d'opera da parte di archeologi specializzati, sotto la direzione tecnico scientifica di questo Ufficio, allo scopo di garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, tutelate ai sensi della normativa vigente, e di cui allo stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile valutare la consistenza.

In attesa di aggiornamento sull'iter progettuale e sulla scelta degli archeologi incaricati dell'assistenza, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

IL SOPRINTENDENTE

*Egle Micheletto*

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
dott.ssa Stefania Ratto

LP  
CP