

2.1



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Gen.le per l'Energia e le Risorse
Minerarie
Ufficio C3 Reti elettriche
c.a. Ing. Gianfelice POLIGIONI
Via Molise, 2 – 00187 – ROMA
ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti
Direzione Gen.le Sviluppo del territorio,
Programmazione e progetti internazionali –
Divisione III
c.a. Dr. Danilo SCERBO
Via Nomentana, 2 – 00162 – ROMA
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Nord Ovest
Unità Progettazione Realizzazione Impianti
c.a. Ing. Pierluigi ZANNI
Via G. Galilei, 18 – 20016 – PERO (MI)
uprimi@pec.terna.it

Al Sindaco del Comune di
Collegno
P.zza del Municipio, 1 – 10093
COLLEGNO (TO)

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Energia

Struttura: DGMEREEN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0004496 - 03/03/2015 - INGRESSO

*C.so Regina
Margherita, 174
10152 Torino
Tel. 011.4321411
Fax 011.4324961*

Oggetto: Trasmissione della deliberazione relativa all'Intesa della Regione Piemonte rispetto all'autorizzazione del progetto di variante in cavo a 132 kV per l'allacciamento della CP ENEL/RFI Collegno all'esistente elettrodotto "Pianezza-Metro All." – EL294- sito in Comune di Collegno (TO).

In esito all'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto della variante in oggetto, avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 15 – 1050 del 16 febbraio 2015, con la presente si provvede a trasmettere copia dell'atto amministrativo in argomento per gli adempimenti di competenza.

Con i migliori saluti.

All. n. 1

Il Responsabile
Ing. Stefania CROTTA

Referente: dr. Filippo BARETTI
(tel. 0114323476)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 15-1050

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa regionale per l'autorizzazione del progetto di variante in cavo interrato a 132 kV per l'allacciamento della C.P. ENEL/RFI di Collegno all'esistente elettrodotto "Pianezza-Metro All." localizzato nel Comune di Collegno (TO).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna Rete Italia S.p.a. con istanza n. TRISPATO/P20130000022 del 4 gennaio 2013 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla realizzazione del progetto di variante in cavo interrato a 132 kV per l'allacciamento della C.P. ENEL/RFI di Collegno all'esistente elettrodotto *“Pianezza-Metro All.”* localizzato nel Comune di Collegno (TO).

L'intervento in oggetto prevede una variante dell'esistente elettrodotto a 132 kV T. 621 *“Pianezza-Metro Allacciamento”* che si realizzerà a partire dal sostegno esistente n. 12, sviluppandosi in configurazione aerea per una campata fino al nuovo sostegno n. 13, e da qui proseguirà in cavo interrato, ad una profondità di 1,5 metri, fino alla Cabina Primaria ENEL/RFI di Collegno. L'estensione lineare della variante in argomento è pari complessivamente a 200 metri. Il tratto dell'esistente linea aerea *“Pianezza-Metro Allacciamento”* compreso tra i sostegni n. 12 e 14 sarà demolito, ripristinando l'area oggi occupata dal sostegno n. 13.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, la Programmazione e i Progetti internazionali - con nota n. 465 del 16.01.2013, ha chiesto alla Regione Piemonte – Settore Programmazione Operativa - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”*.

Successivamente, in data 29/05/2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi, presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi della Legge n. 239/2004, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 10628 del 29/05/2014. Nel corso di tale Conferenza, è stato dato atto dell'osservazione avanzata dall'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni in merito alla richiesta di traslare a Nord, sull'asse della linea esistente, la localizzazione del nuovo sostegno portaterminali n. 13, in modo da escludere l'interferenza della proprietà dell'Ente medesimo con la fascia della DPA (Distanza di Prima Approssimazione) ai fini del calcolo dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Sempre

nell'ambito dei lavori di predetta Conferenza, la Società elettrica proponente ha dato atto di accogliere tale richiesta, illustrando una proposta di variante volta a spostare di circa 6 metri a Nord il previsto nuovo traliccio n. 13 sempre nell'ambito della particella catastale al mappale n. 877. Tale variante, acquisita agli atti della Conferenza, è stata successivamente trasmessa in via formale a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento da Terna Rete Italia S.p.a. con nota n. TRISPANO/P20140001085 del 24 giugno 2014.

In attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università – Settore Politiche energetiche, oggi Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 36 della l.r n. 14/2014, ai fini di effettuare una verifica circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 29 ottobre 2014, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto, nell'ambito di una prima valutazione dei suoi contenuti è stato preso atto della variante di progetto accolta in sede di Conferenza di servizi svoltasi presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Nel corso della medesima Conferenza sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- dichiarazione di parere favorevole da parte del rappresentante del Settore Organizzazione Procedurale e Operativa della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, in cui si evidenzia la conformità urbanistica del progetto in esame rispetto alle previsioni/prescrizioni dello strumento urbanistico vigente del Comune di Collegno, nonché l'assenza di vincoli di natura ambientale, idrogeologica, cimiteriale e di uso civico;
- dichiarazione di orientamento favorevole da parte del rappresentante del Dipartimento Tematico radiazioni dell'ARPA, secondo cui non risultano problematiche in essere relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Successivamente è stato acquisito il seguente parere:

- Arpa Piemonte – Dipartimento tematico radiazioni- con nota n. 92378 del 5/11/2014, in esito all'istruttoria effettuata, rileva l'assenza di criticità in ordine all'esposizione ai campi elettrici e magnetici delle opere in progetto sia per il tratto in aereo, sia per quello in cavo interrato.

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti qualità dell'aria e paesaggio, e segnatamente:

per la componente della qualità dell'aria

- per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti.

per la componente paesaggistica

- si prescrive infine che, al termine dei lavori, i cantieri vengano tempestivamente smantellati e venga effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento risulta di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la DGR n. 54-1625 del 28 febbraio 2011;

la Giunta Regionale;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna Rete Italia S.p.a. ed avente ad oggetto la costruzione ed esercizio di un progetto di variante a 132 kV per l'allacciamento della Cabina primaria ENEL/RFI di Collegno e la linea a 132 kV esistente T. 621 "Pianezza-Metro Allacciamento".

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Collegno e alla società Terna Rete Italia S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)

Da "competitivita@cert.regione.piemonte.it" <competitivita@cert.regione.piemonte.it>
"ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it"
<ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it>, "dg.prog-div3@pec.mit.gov.it" <dg.prog-
A div3@pec.mit.gov.it>, "uprimi@pec.terna.it" <uprimi@pec.terna.it>,
"posta@cert.comune.collegno.to.it" <posta@cert.comune.collegno.to.it>

Data mercoledì 25 febbraio 2015 - 15:38

Protocollo n. 00002810/2015 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A19000

Trasmissione della deliberazione relativa all'Intesa della Regione Piemonte
rispetto all'autorizzazione del progetto di variante in cavo a 132 kV per
l'allacciamento della CP ENEL/RFI Collegno all'esistente elettrodotto
"Pianezza-Metro All." - EL294- sito in Comune di Collegno (TO).

Allegato(i)

Nota_Intesa_EL294_CPCollegno_Terna.pdf (64 Kb)
Intesa_EL294_Terna_RegionePiemonte.pdf (29 Kb)
segnatura.xml (4 Kb)

2.2



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali
Divisione: III^A

M_INF-TER_PROG
D.G.Svil. Territorio, Programmazione, Proge
Internaz.
TER_PROG_D03
REGISTRO UFFICIALE
Prot: **0008905-14/11/2014-USCITA**

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili e l'efficienza
energetica - Divisione III - Reti Elettriche
Via Molise, 2
00187 ROMA
ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0021828 - 17/11/2014 - INGRESSO**

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
detri@pec.minambiente.it

Alla TERNA RETE ITALIA
Direzione Sviluppo Rete
Funzione Autorizzazioni e Concertazione
Via E. Galbani, n. 70
00156 ROMA
svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

e per conoscenza:

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le reti,
le Infrastrutture elettriche ed idrauliche
Via del Policlinico, n. 2
00185 ROMA
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Alla Regione Piemonte
Presidenza
Piazza Castello, n. 165
10122 TORINO
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte Direzione
Innovazione, Ricerca Università e
Sviluppo Energetico Sostenibile
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
(Referente Intesa ai sensi del D.L. n. 239/03)
Corso Regina Margherita, 174
10152 TORINO
innovazione-ricerca@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia
Settore Organizzazione Procedurale e Operativa
c.a. Arch. BANCHE
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
programmazionestrategica-edilizia@cert.regione.piemonte.it

Alla Terna Rete Italia Nord Ovest
Via Galileo Galileo, 18
20016 Pero (MI)
uprimi@pec.terna.it

Oggetto: Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..
Trasmissione accertamento di conformità urbanistica

Progetto: Costruzione ed esercizio di un tratto in cavo interrato a 132 kV dalla C.P. ENEL/RFI di "Collegno", per allacciamento all'esistente elettrodotto a 132 kV "Pianezza - Metro All.". Interventi siti nel comune di Collegno (TO)

POSIZIONE EL/294

Proponente: TERNA S.p.A., AOT Torino

→ Si trasmette, per il seguito di competenza, la nota prot. 28842/DB0821 del 6/11/14 della Regione Piemonte, in merito all'esito dell'accertamento della conformità urbanistica dell'opera in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Scerbo)



DN 14
A

Data 6 NOV 2014

Protocollo 28842/230821

Classificazione 012.070

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari
Generali ed il Personale
Direzione Generale per lo Sviluppo del
Territorio, la Programmazione e i Progetti
Internazionali
Divisione III
c.a. dott. Danilo Scerbo
Via Nomentana, 2
00162 ROMA



OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un tratto in cavo interrato a 132 KV dalla C.P. ENEL/RFI di Collegno, per allacciamento all'esistente elettrodotto a 132 kv. Posizione EL/294 – Proponente: TERNA S.p.A.

In riferimento alla Vostra nota prot. n. 465 del 16.01.2013, si trasmette in allegato una copia degli elaborati relativi al progetto indicato in oggetto, munita dei timbri richiesti.

Si fa presente che questo ufficio ha espresso parere di conformità dell'opera alle previsioni/prescrizioni dello strumento urbanistico vigente nel comune di Collegno nel corso della Conferenza di Servizi svoltati in data 29.10.2014, di cui si allega copia.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
arch. Leonello Sambugaro

Il Referente
arch. Raffaele Banchi



Torino, li 29 ottobre 2014

CONFERENZA DEI SERVIZI ai sensi dell'art. 23, L.r. n. 7/05

Procedura istruttoria per l'espressione dell'intesa regionale nel procedimento di autorizzazione del progetto di collegamento in cavo a 132 kV della CP ENEL/RFI all'elettrodotto a 132 kV "Pianezza-Metro All." in Comune di Collegno (TO).

Riunione convocata presso la sede della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, C.so Regina Margherita, 174 - Torino.

Inizio della riunione ore 9.30

Partecipanti:

Direzione INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'	Ing. Stefania CROTTA (Responsabile del procedimento) Dott. Filippo BARETTI (Responsabile dell'istruttoria)
Direzione AMBIENTE	
Settore Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico	
Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE	
Settore decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino	
Settore Tecnico, Opere Pubbliche	
Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA	
Settore Organizzazione procedurale e operativa	Arch. Raffaella BANCHE
ARPA Piemonte – Dipartimento Tematico Radiazioni	Dr.ssa Sara ADDA

Il Responsabile del procedimento (RdP) dà avvio alla riunione, riassumendo i contenuti delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e 54 – 1625 del 28 febbraio 2011.

Il Responsabile dell'istruttoria procede alla illustrazione sintetica del progetto. L'intervento in esame consiste nella realizzazione di un raccordo in cavo dalla linea a 132 kV esistente "Pianezza-Metro All." alla nuova Cabina Primaria di ENEL/RFI di Collegno, necessaria per l'alimentazione elettrica della linea ferroviaria "Torino-Modane". La variante in argomento prevede la realizzazione di una nuova campata in aereo tra l'esistente palo n. 12 e il nuovo palo n. 13 costituente futuro interfaccia tra la linea aerea e la prosecuzione della stessa in cavo interrato. A

partire da quest'ultimo palo n. 13, la linea proseguirà in cavo per circa 200 metri per attestarsi alla nuova CP ENEL/RFL.

Relativamente alla problematica dei CEM, il RdI dà atto che il proponente dichiara nell'ambito del progetto in esame che il rispetto dell'obiettivo di qualità è garantito ovunque .

Viene altresì dato atto, come risultante dal verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il MiSE in data 29 maggio 2014 e trasmesso con nota n. 10628 del 29/05/2014, che, a seguito della richiesta avanzata dall'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, il sostegno portaterminali n. 13 è stato traslato di 6 metri dalla localizzazione prevista in progetto, fermo restando l'impegno della particella catastale n. 877, in modo da liberare dalla DPA la particella n. 2719 dell'Ente medesimo.

Vengono quindi acquisiti i seguenti contributi e pareri interni:

- la rappresentante del Settore Organizzazione Procedurale e Operativa rilascia agli atti della Conferenza il seguente contributo: "Alla luce della documentazione pervenuta da Terna e dell'esame istruttorio condotto dal Settore, preso atto altresì della nota della Città di Collegno (Settore Urbanistica e Ambiente, prot. 58673 del 28.10.2014) l'opera in oggetto risulta conforme alle previsioni/prescrizioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Collegno. Si precisa che non sussistono vincoli di natura ambientale, idrogeologica, cimiteriale, né di uso civico. Si esprime, pertanto, parere favorevole all'intervento."
- la rappresentante di Arpa Dipartimento Tematico Radiazioni rilascia agli atti della Conferenza il seguente contributo: "Analizzata la documentazione fornita dal proponente non risultano problematiche relative all'esposizione a campi elettromagnetici." Si riserva tuttavia di verificare l'attualità della planimetria fornita dal proponente nell'ottica di individuare eventuali nuovi recettori che dovessero essere insorti nell'area interessata.

Il RdI, dopo un'esaustiva trattazione dei temi all'odg, prendendo atto dei contributi e dei pareri espressi dai rappresentanti delle Direzioni partecipanti alla CdS, e data lettura del presente verbale per opportuna approvazione, alle ore 10,15 dichiara chiusa la riunione.



Letto, firmato e sottoscritto:

Stefania Crotta

Filippo Baretta

Sara Adda

Raffaella Banche



Da "dg_prog_div3 mit" <dg.prog-div3@pec.mit.gov.it>
"ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it" <ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it>,
"dgtri@pec.minambiente.it" <dgtri@pec.minambiente.it>,
"svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it" <svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it>,
A "dg.digheidrel@pec.mit.gov.it" <dg.digheidrel@pec.mit.gov.it>, "gabinettopresidenza-
giunta@cert.regione.piemonte.it" <gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it>,
"innovazione-ricerca@cert.regione.piemonte.it" <innovazione-ricerca@cert.regione.piemonte.it>,
"programmazionestrategica-edilizia@cert.regione.piemonte.it" <programmazionestrategica-
edilizia@cert.regione.piemonte.it>, "uprimi@pec.terna.it" <uprimi@pec.terna.it>

Data lunedì 17 novembre 2014 - 10:21

D.L. 239/2003 e ss.mm.ii. Trasmissione esito accertamento di conformità urbanistica progetto EL-294

Si trasmette in allegato l'esito dell'accertamento di conformità urbanistica della Regione Piemonte relativamente al seguente intervento:

Costruzione ed esercizio di un tratto in cavo interrato a 132 kV dalla C.P. ENEL/RFI di "Collegno", per allacciamento all'esistente elettrodotto a 132 kV "Pianezza - Metro All.". Interventi siti nel comune di Collegno (TO)

POSIZIONE EL/294

Proponente: TERNA S.p.A., AOT Torino

Allegato(i)

EL-294-trasm-accert.pdf (176 Kb)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0021828 - 17/11/2014 - INGRESSO**

MODULARIO
INTERNO - 241

2.3

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**AREA RISCHI INDUSTRIALI**
Largo Santa Barbara - Capannelle - 00178 ROMA; fax:06-718.77.66
e-mail: prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

N° pagine (inclusa la presente): 2 (due)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0001686 del 05/02/2013

032101.04.16.07A4RI. Centrali elettriche ed
elettrorodottiAl Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Divisione III- Reti Elettriche

fax 06.47052534

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239 e successive modificazioni, alla costruzione ed all'esercizio di un tratto di cavo interrato 132 kV dalla CP ENEL/RFI di "Collegno", per allacciamento, all'esistente elettrodotto 132 kV "Pianezza-Metro All."

Soggetto proponente Terna Rete Italia S.p.A.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il parere favorevole del Comando Provinciale VVF di Torino inviato a questa Direzione con la nota prot. n. 1906 del 16.01.2013.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002925 - 08/02/2013 - INGRESSO

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TORINO
DIVISIONE PREVENZIONE INCENDI

GERM
M

EL 294

Torino, li 16 GEN 2013

Da citare nella risposta
Prot. N° <u>1906</u> /PV
Pratica N. <u>72778</u>

AI

TERNA S.P.A.
 C.SO REGINA MARGHERITA 267
10143 - TORINO
 (Fax 011.206.5565)

e, p.c AI

MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento dei vigili del Fuoco
 del soccorso pubblico e Difesa
 Civile – Area Rischi industriali
 Largo S.Barbara 2
00178 – Roma

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0001062 del 23/01/2013

032101.01.15.37A4R Centri elettriche ed
 elettrodotti

AI

Sig. SINDACO di
10093 - COLLEGNO

(Anticipata a mezzo fax al primo indirizzo)

**OGGETTO: TERNA S.P.A. CAVO INTERRATO 132 KV sita/o in COLLEGNO (TO) ALLACC.
 ELETTRODOTTO PIANEZZA-METRO ALL. POS.EL-294 (Attività non ricompresa
 nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) – Autorizzazioni ex L. 23/08/2004 n.239.**

L'attività in oggetto, descritta nella domanda presentata a questo Comando in data 09.01.2013, e nella documentazione di corredo, non risulta ricompresa nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 quindi non soggetta a valutazione del progetto ex art. 3 dello stesso regolamento.

Tuttavia, ex. L. 23/08/2004 n.239, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, vista la documentazione tecnica prodotta a dimostrazione del rispetto di quanto previsto dalla Lettera Circolare DCPREV 7075 del 27/04/2010 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il Funzionario Tecnico Istruttore
 Dott. Ing. Fulvio BIANCOROSSO



Il Comandante Provinciale
 Dott. Ing. Salvatore SPANO'

3/1

2.4 1



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Ufficio II - Ex DGPRE Igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dir. Generale per l'Energia Nucleare
le Energie Rinnovabili e l' Efficienza
Energetica - Div. III Reti Elettriche
Via Molise, 2 (00187 Roma)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0019874 - 10/10/2013 - INGRESSO

E.p.c alla Soc. TERNA S.p.A - Rete Elettrica
Nazionale / Direzione Mantenimento
Impianti / A.O.T - TO
Corso Regina Margherita, 267
(10143 Torino)

OGGETTO: Progetto Soc. Terna S.p.A "..... Variante all'elettrodotto 132 kV T. 621 Pianezza - Metro Allacciamento; -Interramento tratto di linea per allacciamento nuova IC Collegno RFI/ENEL.." nel C.ne di Collegno / Prov.TO. -Domanda TRISPATO/ P/ 201200001092/18.09.2012 (PTO/Elab.ti EV23621A1BAX10001-rev.00/11.10.2011;-Relazione Tecnica RV23621A1B AX10002 -rev.00/2012 ; -Corografia DV23621A1BAX10003-rev.00);===== **Pos. EL-294.**

Con riferimento alla comunicazione della Soc. TERNA S.p.A (TRISPATO /P/20130000021/04.01.2013), relativa alla domanda (MiSE prot.0018606/24.09.2012), di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in oggetto, visti:

- gli elaborati del progetto (PTO/ All.ti EV23621A1BAX10001-rev.00/10.2011; -Relazione Tecnica RV23621A1B AX10002-rev.00/2012; -R.Paesaggistica, -R. Geologico Tecnica, -R.Caratter.zione Terre e Rocce da Scavo,-R. Distanze Sicurezza per la Costruzione di Elettrodotti, -RV23621A1BAX10009/'...BAX10010/'..BAX10011/'...BA X10012; -Corografia Attraversamenti, -Ortofotocarta, DV23621A1BAX10003/'... BAX10004; -Planimetrie DV2362 1A1BAX10005/'... AX10006/'... AX10007/'..AX10008,....>>>>> segue v. PTO / Elab.ti);
- i motivi e l'ubicazione degli interventi (C.ne Collegno / TO), -le caratteristiche dell'elettrodotto (Relazione Descrittiva, -Planimetria Aree Pot. Impegnate DV23621A1BAX10008, -Pl.itria Ingresso I.C Collegno, -Sezioni di Posa in Cavo, DV23621A1BAX10016/'...BAX10017; Traliccio Portaterminale MV23XXXA1DAX10016; Profilo Linea Aerea LE23621A1BAX10018; Schematico Sostegno Portaterminali P505DS001);
- la valutazione dei "CEM", -la determinazione della "D.P.A" (Rel.ne RV23621A1BAX10013-rev.00-2012; -Plani metria con DPA, DV23621A1BAX10014-rev.00/2012) ;

fermo restante, nella realizzazione e nell'esercizio dell'Elettrodotto, il rispetto della Legge Quadro n 36/22 febbraio 2001 (sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz), del DPCM 8 luglio 2003 - articoli 3 e 4 ("..limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità..."), dell'art 6/stesso DPCM e DM 29 maggio 2008 (fasce di rispetto dagli elettrodotti a freq.nza di 50 Hz); *si rappresenta che, non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
(Dott. Giancarlo Marano)

Il referente
Alessandro Renzi (Tel.06-59943827)
A. Renzi



*Comando in Capo
del Dipartimento M.M. Alto Tirreno
La Spezia*

La Spezia, 25.01.2013
p.d.c. C.F. M. MASSA tel.: 0187 783993

2.5

Ufficio: Demanio/Infrastrutture

INDIRIZZO TELEGRAFICO: Maridipart La Spezia

Prot. INFR/ 02828 **Allegati**

AIP AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Palazzo Cisterna
Via Maria Vittoria, 12
10100 TORINO
e.p.c. COMANDO REGIONE MILITARE
NORD
SM- Ufficio Personale, Logistico e
Servitù Militari
Corso Vinzaglio, 11
10121 TORINO
TERNA-Rete Italia
Area Operativa Trasmissione di Torino
Corso Regina Margherita, 267
10143 TORINO

ARGOMENTO: Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un tratto in cavo interrato 132 kV dalla C.P. ENEL/RFI di "Collegno" per allacciamento all'esistente elettrodotto a 132 kV "Pianezza-Metro All".

Comune interessato: COLLEGNO (TO).

Posizione EL-294

Riferimento alla nota n.P20130000021 del 04 gennaio 2013 e pervenuta in data 14 gennaio 2013 della TERNA S.P.A. di Torino.

Esaminata la documentazione tecnica pervenuta in allegato al foglio in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari marittimi e per quanto di competenza di questo Alto Comando all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(C.V. Michele CASSOTTA)

L'originale è conservato presso il Comando in Capo

[Firma illeggibile]
Capo Giuseppe J. NOGLI



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1[^] REGIONE AEREA

UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO

Piazza E. Novelli n° 1 - 20129 MILANO
(Tel. 02/73902032 - Fax 02/73903409)

Milano, li 24/07/2014
PDC Dott.ssa Campanella 02/73902041

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VIA MOLISE, 2
00187 ROMA



Prot. N° M_D.AMI001/12435 /

OGGETTO: Prat. 25/2013/CS: EL-294 TERNA: LINEA IN CAVO INTERRATO 132 KV DALLA CP ENEL/RFI DI COLLEGNO PER ALLACCIAMENTO ELETTRODOTTO 132 KV "PIANEZZA - METRO ALL" - VARIANTE

e, p.c. **AL COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture**
V. le Università, 4 – 00185 ROMA

AL TERNA RETE ITALIA
Via Galileo Galilei, 18 – 20016 PERO (MI)

Seguito: Foglio N. M_D.AMI001/ 1102 datato 17/01/2014.

Riferimento: Foglio N. 1085 datato 24/06/2014 della società Terna Rete Italia.

In ordine alla variante relativa ai lavori indicati in oggetto, lo Scrivente, presa visione della documentazione progettuale integrativa pervenuta con il foglio a riferimento, conferma il proprio Nulla Osta demaniale già espresso con il foglio a seguito.

IL CAPO UFFICIO IN S.V.
(T.Col. G.A.r.n. ~~Livio~~ GARLATTI)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0015201 - 04/08/2014 - INGRESSO

Ministero dello Sviluppo Economico
 Uffici di diretta collaborazione del Ministro
 Struttura: UDG
REGISTRO UFFICIALE
 Prot. n. 0001329 - 23/01/2013 - INGRESSO



AERONAUTICA MILITARE
 COMANDO 1^ REGIONE AEREA

REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

Piazza E. Novelli n° 1 - 20129 MILANO

(Tel. 02/73902032 - Fax 02/73903409)

Milano, li

17/01/2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 VIA MOLISE, 2
 00187 ROMA

Prot. N° M_D.AMI001 1102

Oggetto: Prat. 31/25/2013/CS: EL-294 TERNA: LINEA IN CAVO INTERRATO 132 KV DALLA CP ENEL/RFI DI COLLEGNO PER ALLACCIAMENTO ELETTRODOTTO 132 KV "PIANEZZA - METRO ALL" – Conferenza dei Servizi.

Comuni di: - COLLEGNO

e, p.c. AL COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture
 V. le Università, 4 – 00185 ROMA

AL COMANDO REGIONE MILITARE NORD
 Corso Vinzaglio, 6 – 10121 TORINO

Caro

Riferimenti: Foglio N. 23984 datato 07/12/2012.

1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio a riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (ex L. 898/76) a loro servizio.
2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

Il Capo Reparto
 (Col. G.A.r.n. Elio LASAGNI)

207



Torino, - 4 AGO. 2014

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL
PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA' EGIZIE

alla Terna Rete Italia s.p.a.
Direzione Territoriale Nord Ovest
via Galileo Galilei, 18
20016 PERO (MI)
fax 02-23214504

e p.c. al Ministero per lo Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il
nucleare
ex Divisione III - Reti elettriche
ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Prot. 6953 - 34.19.04/354.5

OGGETTO: COLLEGNO (TO). costruzione ed esercizio cavo interrato 132kv da C.P. Enel/RFI di Collegno per allacciamento elettrodotto "Pianezza-Metro All.", autorizzazione ex art. 1-sexies D.L. 239/2003 - L. 290/2003 e s.m.i., progetto di variante.
Procedimenti autorizzativi ex art. 21 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: valutazioni di competenza

Preso visione della variante progettuale presentata con nota prot. n. TRISPANO/P20140001005 del 24.06.2014, acquisita agli atti con prot. n. 5728 del 02.07.2014, questa Soprintendenza conferma i pareri a suo tempo espressi con note prot. n. 1061 del 04.02.2013 e n. 4197 del 13.05.2014.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

il responsabile dell'istruttoria
(dott. Federico BARELLO)

F. Barello

IL SOPRINTENDENTE
Egle MICHELETTO

Egle Micheletto

Da "Soprintendenza Archeologica Piemonte" <mbac-sba-pie@mailcert.beniculturali.it>
A "ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it" <ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it>
Data lunedì 4 agosto 2014 - 14:54

collegno to elettrodotto pianezza-metro all

Si trasmette, in allegato, la nota di cui all'oggetto.

--
Marcella Fiorentini
Servizio I - Segreteria Direzione
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e MAE Torino
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Piazza San Giovanni, 2 - 10122 TORINO
Tel. 011/19524422 - Fax 011/5213145
sba-pie@beniculturali.it
mbac-sba-pie@mailcert.beniculturali.it

Allegato(i)

prot 6953.pdf (24 Kb)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0015300 - 05/08/2014 - INGRESSO**

11

13 MAG. 2014



Torino,

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

al Ministero per lo Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il
nucleare
ex Divisione III - Reti elettriche
ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL
PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA' EGIZIE

e p.c. alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di
Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli
p.zza S. Giovanni, 2
10122 TORINO
mbac-sbap-to@mailcert.beniculturali.it

Lettera inviata solo tramite e-mail per le P.A., ai
sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. 4197 del 04.04.13/87.2

OGGETTO: COLLEGNO (TO), costruzione ed esercizio cavo interrato 132kv da C.P. Enel/RFI di
Collegno per allacciamento elettrodotto "Pianeza-Metro All.", autorizzazione ex art. 1-
sexies D.L. 239/2003 - L. 290/2003 e s.m.i.
Procedimenti autorizzativi ex art. 21 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: valutazioni di competenza

Con riferimento alla convocazione per la conferenza dei servizi inerente l'opera in oggetto, prot. n. 8907
del 08.05.2014, si comunica che questa Soprintendenza conferma il parere a suo tempo espresso con nota
prot. n. 1061 del 04.02.2013, chiedendo che questo venga acquisito agli atti delle conferenza medesima, alla
quale non potrà assicurare la presenza.

Si riportano in ogni caso, per opportuno richiamo, le valutazioni già espresse:

- l'opera in progetto ha uno sviluppo lineare di circa 200 m e non rientra pertanto in quanto previsto dall'art. 2 del protocollo d'intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per le Antichità e la società Terna Rete Nazionale del 28.04.2011 circa la messa in atto, prima dell'esecuzione di lavori, della valutazione archeologica preventiva;
- tale attività avrebbe consentito una prima valutazione del potenziale rischio di presenze di natura archeologica nel sottosuolo interessato dalle opere di scavo, rischio esistente, dal momento che lungo la riva destra della Dora Riparia il territorio di Collegno si è dimostrato, grazie a rinvenimenti recenti, ricco di presenze agrarie di epoca romana e di insediamenti di epoca altomedievale;
- si ritiene pertanto indispensabile, allo scopo di prevenire eventuali danneggiamenti a depositi o strutture di interesse archeologico ai sensi della normativa vigente, non altrimenti individuabili, e facilitarne il riconoscimento, che in fase esecutiva siano seguite le seguenti prescrizioni:
- tutti i lavori di scotico e scavo, anche per verifiche preventive, piste e aree di cantiere, dovranno essere eseguiti con assistenza archeologica continuativa da parte di personale specializzato, sotto la direzione di questo Ufficio e senza oneri per quest'ultimo;
- eventuali rinvenimenti comporteranno una necessaria valutazione della compatibilità tra le opere previste in progetto e la salvaguardia di quanto rinvenuto e potranno richiedere approfondimenti dell'indagine archeologica e varianti in corso d'opera.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

il responsabile dell'istruttoria
(dott. Federico BARELLO)
Federico Barello

IL SOPRINTENDENTE
Egle MICHELETTO

Da "Segreteria Beni Archeologici" <mbac-sba-pie@mailcert.beniculturali.it>

A "ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it" <ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it>

Data martedì 13 maggio 2014 - 14:48

Elettrodotta Pianezza - Metro All.

Si trasmette in allegato nota di cui all'oggetto

Cordiali saluti

--

Luigi Moggio

Servizio I - Segreteria Direzione

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e MAE Torino

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Piazza San Giovanni, 2 - 10122 TORINO

Tel. 011/19524402 - Fax 011/5213145

sba-pie@beniculturali.it

mbac-sba-pie@mailcert.beniculturali.it

Allegato(i)

Collegno0001.pdf (259 Kb)

14

2.8

TRISPATO/P20120001693 - 03/12/2012

Raccomandata A.R.

Spettabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'energia nucleare,
le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
Divisione III - Reti Elettriche
Via Molise 2
00187 ROMA RM

Oggetto: **Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio**
Linea elettrica a 132 kV T. 621 "Pianezza-Metro"
Interramento linea per allacciamento nuova cabina primaria RFI / ENEL
Comune interessato: Collegno (TO)

Con riferimento alla nostra domanda di autorizzazione TRISPATO/P20120001092 del 18/09/2012 presentata al vostro Ministero e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché alla Circolare prot. n. 11626 dell'11/6/2012 emanata dal Direttore Generale per le risorse minerarie ed energetiche, segnaliamo quanto segue.

Sulla scorta di quanto prescritto nella suddetta Circolare, ove si dispone che *i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche debbano sempre effettuare autonomamente la verifica riguardo le interferenze dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi*, dichiariamo di aver esperito in data odierna le verifiche di interferenza con opere minerarie per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili sul sito internet:

<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp>

e di non aver rilevato alcuna interferenza.

Distinti saluti.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0024386 - 13/12/2012 - INGRESSO**

Il Responsabile
Area Operativa Trasmissione di Torino

Angelo Russo



 PRI / AUT - cl

Rif. tel.: 011.206.5546 - 5592



Prot. 00104686

Torino, 23/06/2014

Prat. n. 94184

Spett.le

Vs. rif. Posizione n. EL-294

MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Ex Divisione III - Reti elettriche
Via Molise, 2
00187 ROMA
ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

E, p.c. **PROVINCIA DI TORINO**
DIREZIONE AREA VIABILITA'
Dott. Arch. Paolo FOIETTA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITÀ
Dott. Ing. Dario MASERA
C.so Inghilterra, 7
10138 TORINO

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012491 - 25/06/2014 - INGRESSO

OGGETTO: Comunicazioni in merito all'indizione di Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di tratto in cavo interrato a 132 kV per allacciamento C.P. ENEL/RFI all'esistente elettrodotto a 132 kV "Pianezza-Metro All.", nel territorio del Comune di Collegno (To).

Relativamente alla convocazione della riunione in epigrafe emarginata, con nota prot. 0008907 del 8 maggio 2014 - Uscita (ricevuta agli atti con prot. 78871 PEC del 9 maggio 2014), si rappresenta che gli interventi non interessano strade provinciali, in quanto previsti in prossimità di viabilità comunale e che quindi comporteranno l'espressione della locale Amministrazione secondo le modalità che la medesima riterrà più opportune.

Qualora debba essere utilizzata la S.P. 177, pertinentemente al tratto non declassificato, con veicoli e trasporti eccezionali utili per la fase cantieristica, dovrà essere acquisita l'autorizzazione al relativo transito, previo inoltro di apposita istanza da predisporre in base a quanto riportato all'indirizzo <http://www.provincia.torino.gov.it/viabilita/esercizio/> ovvero rivolgendosi all'Ufficio Sportello (tel. 011.8616120 - 6106).

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria tecnica: Geom. Daniele Calavita, Istrutt. Direttivo Tecnico.
Ufficio informazioni: Sportello Concessioni, tel. 011/8616052 - fax 011/8614488.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ESERCIZIO VIABILITÀ
(Dott. Ing. Sandra BELTRAMO)

Da "protocollo@cert.provincia.torino.it" <protocollo@cert.provincia.torino.it>

A "ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it" <ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it>

Data lunedì 23 giugno 2014 - 14:44

Protocollo n. 00104686/2014 Codice Ente: p_to Codice Aoo: PROVTO

CONCESSIONI. COMUNICAZIONI ALL'UTENZA CIRCA INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

Allegato(i)

94184.pdf (83 Kb)

segnatura.xml (2 Kb)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0012491 - 25/06/2014 - INGRESSO**



PROVINCIA DI TORINO

Settore Urbanistica e Ambiente

Collegno, li

Prot. n.		
Cat.	Clas.	Fasc.

Inviata tramite PEC

ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it

2.10

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0010532 - 28/05/2014 - INGRESSO

Ministero per lo Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura DIP-EN
c.a. **Dirigente Ing. Gianfelice POLIGIONI**
via Molise n. 2
00187 ROMA

OGGETTO: procedura di autorizzazione, ex Legge 290/2003, alla costruzione e all'esercizio di un tratto in cavo interrato a 132 kV per allacciamento C.P. ENEL/RFI COLLEGNO all'esistente elettrodotto 132 kV PIANEZZA-METRO.
Comunicazione parere del Comune di Collegno per la Conferenza dei Servizi.

Con riferimento a quanto in oggetto, e alla nota (pos. EL-294) di convocazione della Conferenza dei Servizi presso codesto Ministero per il giorno 29/05/2014, con la presente si esprime il parere del Comune di Collegno, in base alle valutazioni formulate con delibera della Giunta Comunale n. 178 del 21/05/2014.

Premesso che:

- la posa di un tratto di elettrodotto interrato in sostituzione di parte della linea aerea esistente comporta un obiettivo miglioramento della qualità paesaggistica dell'area e significativi vantaggi sul grado di emissioni elettromagnetiche dell'infrastruttura;
- il Progetto verifica il rispetto dell'obiettivo di qualità stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, segnatamente nei confronti dell'adiacente edificio destinato a funzioni di culto e, dal punto di vista urbanistico, non risulta in contrasto con le previsioni del vigente strumento di pianificazione generale della Città di Collegno.

Ciò evidenziato, si ritiene di esprimere parere favorevole, a condizione che:

- siano effettuati approfondimenti sulle emissioni elettromagnetiche nella fase di esercizio, come ulteriore certezza del rispetto dell'obiettivo di qualità verificato in prima approssimazione, data la vicinanza all'elettrodotto dell'edificio citato e la sua particolare sensibilità.
- sia previsto il rifacimento del manto per l'intera sezione stradale interessata dalle opere e venga effettuato il ripristino delle condizioni attuali della rete di smaltimento delle acque superficiali.

Distinti saluti

Il Dirigente di Settore
(Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO)
f.to digitalmente

18
Da "posta@cert.comune.collegno.to.it" <posta@cert.comune.collegno.to.it>

A "ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it" <ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it>

Data martedì 27 maggio 2014 - 16:53

PARERE AMBIENTALE [iride]828094[/iride] [prot]2014/30968[/prot]

Protocollo n. 30968 del 27/05/2014 Oggetto: procedura di autorizzazione, ex legge 290/2003, alla costruzione e all'esercizio di un tratto in cavo interrato a 132 kv per allacciamento c.p. enel/rfi collegno all'esistente elettrodotto 132 kv pianezza-metro

Allegato(i)

_LetteraConferenza_doc_00314070-1.graffetta.pdf.p7m (221 Kb)
datiiride.xml (0 Kb)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0010532 - 28/05/2014 - INGRESSO

2.11



Agenzia Interregionale per il fiume Po

11 FEB 2013

Prot. 4554

Moncalieri, _____

cc. 6.10.20

Alla

TERNA

Area Operativa Trasmissione di Torino
Corso Regina Margherita, 267
10143 TORINO

e, p.c. Al

Comune di COLLEGNO
Piazza del Municipio, 1
10093 COLLEGNO (TO)

Al

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Via Molise, 2
00187 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0003444 - 18/02/2013 - INGRESSO

Al

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
D.G. per la Difesa del Suolo
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

OGGETTO: (TO-9129) Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un tratto in cavo interrato 132 kV della C.P. ENEL/RFI di "Collegno" per allacciamento all'esistente elettrodotto a 132 kV "Pianezza - Metro All."
Posizione EL-294

Con riferimento all'istanza con prot. n. P20130000021 del 04.01.2013 (Prot. AIPO n. 983 del 10.01.2013), con la quale veniva richiesto un parere per l'intervento in oggetto, dall'esame della documentazione trasmessa si evidenzia che l'intervento in questione ricade nel comune di competenza ed è esterno alle fasce del P.A.I. (*Piano d'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po*), per cui compete esclusivamente all'Amministrazione Comunale il rilascio di eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie. La domanda stessa viene pertanto esclusivamente depositata agli atti di quest'Ufficio.

Distinti saluti.

Referente:

ing. Carmelo Papa
geom. Enrico Serena

Il Dirigente
Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI

AREA: PIEMONTE OCCIDENTALE
UFFICIO: TORINO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Via Pastrengo 2/ter - 10024 MONCALIERI
Tel. 011/642504 Fax. 011/645870

www.agenziapo.it

ufficio.to@agenziapo.it

23



Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
SVILUPPO RETE PIEMONTE E LIGURIA

10121 Torino Centro, Casella Postale 210 - via Alfieri, 10
F +39 0239652811
eneldistribuzione@pec.enel.it



Enel-DIS-14/05/2014-0422040

2.12

DIS/MAT/NO/DTR-PIL/SVR/PRE

Spett.le
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO
ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
EX DIVISIONE III - RETI ELETTRICHE

Via Molise 2
00187 ROMA RM

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0009356 - 15/05/2014 - INGRESSO**

Pec:
ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov
.it

Oggetto: Conferenza dei servizi per costruzione ed esercizio di un tratto di cavo interrato a 132 kV per allacciamento alla CP Enel/RFI di "Collegno", all'esistente elettrodotto a 132 kV "Pianezza-Metro", nel comune di COLLEGNO.
Posizione n. EL-294.

Facciamo seguito alla Vs. comunicazione Prot. n. 0008907 (Posizione n. EL-294) del 8 maggio u.s. relativa alla conferenza in oggetto per manifestare le nostre **valutazioni positive** riguardo l'intervento.

All'uopo desideriamo segnalare che nell'area oggetto dell'intervento insistono impianti di distribuzione dell'energia elettrica della nostra società eserciti in media tensione e in bassa tensione, per i quali occorrerà verificare puntualmente eventuali interferenze con i lavori in progetto.

Rimaniamo quindi a disposizione per concordare gli aspetti tecnici di dettaglio dell'opera attraverso eventuali sopralluoghi, forniture di energia elettrica di cantiere, predisposizione di opere necessarie e/o lo spostamento se il caso, di impianti interferenti, nonché la quantificazione dei relativi costi, posti a carico del richiedente.

Anticipiamo che in assenza di sostanziali elementi di novità, che potranno essere comunicate alla



Id. 17368711

1/2



Distribuzione

nostra Unità Pianificazione Rete, sig. Antonello Greco tel. 011.2787405, e-mail: antonello.greco@enel.com, non parteciperemo alla prossima conferenza deliberante.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Maurizio Battezzore
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Da "ENEL DISTRIBUZIONE SpA" <eneldistribuzione@pec.enel.it>

A "MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO" <ene.eneree.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it>

Data mercoledì 14 maggio 2014 - 16:01

Conferenza dei servizi per costruzione ed esercizio cavo interrato 132 kV per allacciamento alla CP Enel/RFI all'elettrodotto Pianezza-Metro, nel comune di COLLEGNO. Posizione n. EL-294

Spett.le MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Mittente:

ENEL DISTRIBUZIONE SpA
GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
SVILUPPO RETE PIEMONTE E LIGURIA

10121 Torino Centro, Casella Postale 210 - via Alfieri, 10
F +39 0239652811

Il sistema di protocollo del mittente eneldistribuzione@pec.enel.it le invia tramite PEC il seguente documento

Oggetto: Conferenza dei servizi per costruzione ed esercizio cavo interrato 132 kV per allacciamento alla CP Enel/RFI all'elettrodotto Pianezza-Metro, nel comune di COLLEGNO.

Posizione n. EL-294

Numero di protocollo: DIS-14052014-0422040

Questo documento contiene informazioni di proprietà dell'Enel Spa e deve essere utilizzato esclusivamente del destinatario in relazione alle finalità per quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso

P17368711FN68641190

Allegato(i)

17368711.pdf (242 Kb)

segnatura.xml (4 Kb)

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0009356** - 15/05/2014 - INGRESSO