N. 239/EL-93/110/2010

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale;

VISTO il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, abrogato con decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTFI/P2007002562 del 2 luglio 2007, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna - S.p.a. - Area Operativa Trasmissione di Firenze – Lungarno C. Colombo, 54 – 50136 Firenze (CF. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed effetto di variante urbanistica, alla costruzione e all'esercizio dei nuovi raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma

Vigheffio – S.Quirico", n. 607, per l'alimentazione della nuova Cabina Primaria della Società Municipalizzata di Acqua, Elettricità e Gas ENIA S.p.a. denominata "SPIP", in Comune di Parma;

CONSIDERATO che il progetto in esame scaturisce da una specifica richiesta della Società ENIA S.p.a. che deve realizzare la suddetta nuova Cabina Primaria denominata "SPIP" nell'ambito di una razionalizzazione ed un potenziamento della rete di distribuzione locale;

CONSIDERATO che i suddetti interventi sono compresi fra quelli previsti nel "Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale" redatto dalla Terna S.p.a.;

CONSIDERATO che gli interventi in esame, finalizzati all'allacciamento in entra-esce della costruenda Cabina Primaria "SPIP" all'elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S.Quirico", n. 607, consistono nella realizzazione di una variante a tale elettrodotto, che prevede:

- un tratto in linea aerea, della lunghezza di 800 metri circa, su palificazione in doppia terna dalla linea esistente fino alla Strada Provinciale n. 72;
- un tratto in linea interrata, della lunghezza di 2000 metri circa, su due terne distinte poste in un'unica trincea dalla Strada Provinciale n. 72 alla Cabina Primaria denominata "SPIP".

A seguito di tale intervento, il nuovo assetto di rete sarà costituito dalle linee a 132 kV "S. Quirico – SPIP" e "SPIP – Parma Vigheffio";

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per consentire la connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale della nuova Cabina Primaria denominata "SPIP", già in fase di realizzazione;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

VISTA la Relazione Tecnica Descrittiva n. RU23607B1BDX10669 del 20

febbraio 2007, allegata all'istanza n. n. TEAOTFI/P2007002562 del 2 luglio 2007, nella quale la Società Terna S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota n. 0012255 del 13 luglio 2007 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, con raccomandate del 6 agosto 2007, è stata data comunicazione personale, alle ditte interessate, dell'avvio del procedimento e del deposito, presso la Segreteria del Comune di Parma, della relativa documentazione;

CONSIDERATO che è stato anche affisso all'Albo Pretorio del suddetto Comune l'avviso dell'avvio del procedimento ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 22 agosto 2007 al 21 settembre 2007;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato anche pubblicato sui quotidiani "la Repubblica" e "La Gazzetta di Parma" del 23 agosto 2007;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni di cui sopra, sono pervenute osservazioni da parte di alcuni proprietari di aree interessate dalle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che, con nota n. 0016594 dell'8 ottobre 2007, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24 ottobre 2007 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0020428 del 5 dicembre 2007 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nell'ambito di tale Conferenza sono state valutate, tra l'altro, le citate osservazioni dei proprietari, in merito alle quali la Terna S.p.a., confermando la propria nota n. TEAOTFI/P2007004255 del 19 ottobre 2007, ha ribadito di ritenerle non accoglibili;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la Deliberazione n. 2124 del 21 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha espresso la prescritta intesa, con prescrizioni;

CONSIDERATO che, nella suddetta Deliberazione, la Regione Emilia-Romagna ha dato atto che, in merito al progetto in argomento, il Consiglio Comunale di Parma, nella propria delibera n. 35 del 31 marzo 2008, ha espresso parere favorevole a condizione che anche il tratto previsto in cavi aerei venga realizzato con cavi interrati;

VISTA la nota n. TEAOTFI/P2008002322, con la quale la Terna S.p.a., nel formulare le proprie controdeduzioni alla suddetta delibera comunale, ha comunicato di non ritenere accoglibile tale richiesta;

VISTA la nota n. 0001606 dell'11 febbraio 2010, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, nel trasmettere il suddetto provvedimento regionale, ha comunicato la conclusione dell'accertamento medesimo;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'"Atto di accettazione" n. TEAOTFI/P2010001758 del 4 maggio 2010, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della Terna S.p.a., dei nuovi raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S.Quirico", n. 607, per l'alimentazione della nuova Cabina Primaria della Società Municipalizzata di Acqua, Elettricità e Gas ENIA S.p.a. denominata "SPIP", in Comune di Parma, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati individuati nella Planimetria catastale n. DU23607B1BDX11333 del 22 febbraio 2007, allegata alla citata istanza.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, Via Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune di Parma, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione ed al Comune interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal dPCM 8 luglio 2003.

   Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

   Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal dPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, - 5 AGO. 2010

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

M.A.T.T.M. MILANO

N. 239/EL-93/110/2010

ALLEGATO 1

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie

Ufficio C 3 – Distribuzione Elettricità e Rapporti con Enti Territoriali

RESOCONTO VERBALE
della CONFERENZA DI SERVIZI
del 24 ottobre 2007

Il giorno 24 ottobre 2007, alle ore 12,30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), indetta con nota prot.n. **0016594** del **08Ott 2007**, nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, alla Società TERNA S.p.A., alla costruzione e all'esercizio **dei nuovi raccordi, all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S.Quirico", n. 607, per l'alimentazione della nuova C. P. "SPIP", in Comune di Parma**, con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, nonché dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) - Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie (DGERM) - Ufficio C3;
- Ministero delle Comunicazioni - D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico- Ufficio III
- Regione Emilia Romagna
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po
- ENIA S.p.A.
- TERNA S.p.A. – Direzione Operation Italia - Area Operativa Trasmissione di Firenze.

Il rappresentante del **MSE-DGERM** apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa da effettuarsi mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 241/1990.

L'esito positivo del procedimento è sancito da un decreto alla costruzione ed all'esercizio degli interventi oggetto dell'istanza. In questo ambito una competenza particolarmente significativa è attribuita dalla L. 239/2004 alla Regione, che è chiamata a formulare l'Intesa

Ministero delle Attività Produttive

sull'opera in autorizzazione.
Il rappresentante del **MSE – DGERM**, fa presente che la Soc. TERNA S.p.A., concessionaria della RTN, ha presentato istanza (n. rif. **TEAOTFI/P2007002562** del **02 Lug 2007**, protocollata in data **05 Lug 2007** con il n. **0011533)** presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, per la realizzazione **dei nuovi raccordi, all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S.Quirico", n. 607, per l'alimentazione in entra-esce della nuova C. P. "SPIP", in Comune di Parma**; ad essa è stato attribuito il numero di classifica **EL-93**.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi in data **24 Ott 2007** (cfr. fax prot. n. **0016594** del **08 Ott 2007**), dopo aver dato comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo (cfr. lettera prot. n. **0012255** del **13/07/2007)** e la Terna S.p.A. (cfr. lettera N. Rif. **TEAOTFI/P2007003337 del 06 Ago 2007** - Acquisita **dal MSE Prot. n. 0014394 del 28/08/2007**), su indicazione del MSE, aver inviato la documentazione progettuale alle Amministrazioni /Enti coinvolte nel procedimento e le comunicazioni alle ditte proprietarie unitamente alla richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio al Comune di Parma (cfr. lettere del **06 Ago 2007**), ai sensi della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del dPR 8giugno2001, n. 327, integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Il rappresentante del **MSE – DGERM**, invita il rappresentante della società proponente ad illustrare il progetto.
Il rappresentante di **TERNA AOT/FI**, con l'ausilio di cartografie in scala, grafici, schemi elettrici, tabelle, diagrammi, etc., supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto.
L'intervento per l'alimentazione della Cabina primaria di ENIA S.p.A., denominata "SPIP" è previsto dal Piano di Sviluppo 2007 della Rete di Trasmissione Nazionale.
L'intervento è stato richiesto dall'ENIA S.p.A. (Società Municipalizzata di Acqua, Elettricità e Gas), nell'ambito di una razionalizzazione ed un potenziamento della rete di distribuzione.
Il progetto in esame riguarda la realizzazione di una variante, parte aerea (circa m. 800) e parte in cavo interrato (circa m. 2000) all'elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S. Quirico", n.607, in doppia terna con l'elettrodotto 220 kV "Colorno – La Spezia" n. 256, in Comune di Parma. Il tratto in linea aerea si sviluppa su palificazione in doppia terna dalla linea esistente fino alla Strada Provinciale n. 72; il tratto interrato si sviluppa su due terne distinte poste in un'unica trincea dalla Strada Provinciale n. 72 alla Cabina Primaria denominata "SPIP". In particolare è previsto:
Linea aerea

- l'infissione di n. 1 sostegno di amarro troncopiramidale (n. 228A), in doppia terna, di n. 2 sostegni di sospensione troncopiramidali in doppia terna (nn. 228B, 228C) e n. 1 sostegno portaterminali troncopiramidale (n. 228D), in doppia terna, per permettere il passaggio da linea aerea a linea in cavo interrato;
- la tesatura di circa m. 800 di linea aerea (n.6 singoli conduttori a corda in alluminio-acciaio da ø 31,5 mm e n.1 corda di guardia da ø 11,5 mm in acciaio incorporante la fibra ottica), tra i sostegni dal n. 228 al n. 228D;

Linea in cavo

- l'esecuzione di giunti e di terminali;
- la posa in trincea per una lunghezza di circa m. 2000, di due terne di cavi unipolari, in alluminio ad isolamento solido di polietilene reticolato XLPE, sezione teorica pari a 1600 mm²; le due terne sono disposte a trifoglio, ad una profondità di posa di m 1,4 dal piano stradale;



➢ la posa di un cavo a fibra ottica per teleoperazioni, e di n. 2 cavi coassiali per teleoperazioni;

Il nuovo assetto di rete sarà costituito dalle linee 132 kV "S. Quirico – Spip" e "Spip – Parma Vigheffio".

Il rappresentante di TERNA illustra, poi gli aspetti relativi ai campi elettrici e magnetici, regolamentati dalla Legge n. 36 del 2001 e dal DPCM 8/7/2003.

Per il calcolo del campo elettrico e magnetico è stato utilizzato il programma di simulazione "EMF Ver. 4.03" (programma per il calcolo dei campi elettromagnetici a 50 Hz generati da linee elettriche aeree ed interrate), sviluppato per TERNA dal CESI S.p.A. – B.U. - Ambiente. La metodologia di calcolo utilizzata è basata sull'algoritmo bidimensionale normalizzato nella CEI 211-4. La metodologia di analisi e trattamento dei risultati è quella rispondente alla norma CEI 106-11 (Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6)).

Trattandosi di un elettrodotto sia aereo in conduttori nudi, sia in cavo interrato, gli andamenti spaziali del campo elettrico e magnetico sono stati simulati nelle due condizioni: in aereo e interrato. Le simulazioni sono state effettuate con il valore prescritto dalla norma CEI 11-60, della corrente normale di esercizio. Nel caso in esame, la portata di corrente in servizio normale, determinata dalle caratteristiche della linea aerea, è pari a 675 A.

Dalle simulazioni e dai calcoli effettuati e dalla collocazione dell'elettrodotto, si può affermare che i livelli massimi di campo magnetico e le fasce di rispetto ottenute lungo il tracciato, di 55 m (con centro sull'asse linea) per la linea in aereo e di 6 m (3 m per parte asse linea) per la linea in cavo interrato e di 15 m per le buche giunti, sono compatibili con i vincoli relativi ai valori di campo elettrico e di induzione magnetica previsti dalla normativa (nazionale e regionale) vigente.

La relazione di inquadramento geologico evidenzia l'idoneità dell'area alla realizzazione dell'opera, rinviando alla progettazione esecutiva la definizione di dettaglio delle condizioni geologiche, geotecniche e idrogeologiche dei terreni.

Dalla relazione ambientale e da quella paesaggistica risulta che la realizzazione dell'intervento si può ritenere compatibile con gli strumenti di pianificazione ambientale vigenti.

Illustrato il progetto si passa all'esame delle osservazioni pervenute.

Al riguardo, il rappresentante del **MSE-DGERM** fa presente che dalla documentazione agli atti risulta che l'AVVISO, con la documentazione relativa al progetto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Parma dal **22 AGO 2007 al 21 SET 2007** senza osservazioni (cfr. nota Comune di Parma – Ufficio Albo Pretorio n. Registro 22206/2007 del 27 Set 2007). Nella documentazione del proponente sono presenti l'elenco delle Ditte catastali (n. 12) con l'elenco dei proprietari (n. 23), il piano particellare e la planimetria catastale (1:2.000) del tracciato della variante, con evidenziate le aree soggette al vincolo preordinato all'esproprio . Le comunicazioni personali sono state inviate il 06 AGO 2007 ai proprietari. L'Avviso è stato pubblicato anche sui quotidiani La Repubblica e La Gazzetta di Parma in data 23 Ago 2007 per i soggetti proprietari, come da risultanze catastali, per i quali non è stato possibile reperire l'indirizzo.

Sono pervenute osservazioni dai Sigg. ***Baistrocchi*** Maria Antonietta (cfr. lettera del 15/09/2007, acquisita dal MSE Prot. n. 0015740 del 24/09/2007), ***Petrolini*** Silvano, Giancarlo, Valeria (cfr. lettera del 11/09/2007, acquisita dal MSE Prot. n. 0015955 del 27/09/2007), ***Pinetti*** Fabrizio (cfr. lettera del 15/09/2007, acquisita dal MSE Prot. n. 0015235 del 17/09/2007), ***Coelli*** Mansueto e ***Grezzi*** Linda (cfr. lettera del 19/09/2007, acquisita dal MSE Prot. n. 0016221 del 02/10/2007), che chiedono la prosecuzione dell'interramento del

tratto aereo dell'elettrodotto sulla strada in progetto.

La **TERNA S.p.A.**, in risposta alle osservazioni (cfr. lettera N. Rif. TEAOTFI/P2007004255 del 19 Ott 2007), fa presente che i terreni di coloro che hanno prodotto osservazioni sono in zona agricola, libera da vincoli e priva di infrastrutture esistenti, la previsione viaria prevista negli strumenti urbanistici non risulta ancora neanche programmata, la posa di cavi elettrici attraverso terreni agricoli coltivabili risulta di intralcio alle colture e riduce la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico, la posa dei cavi nella futura sede stradale risulterebbe incompatibile con lo svolgimento degli eventuali futuri lavori di realizzazione stradale e l'onere economico risulterebbe notevolmente maggiore. La **TERNA S.p.A.**, per quanto detto, ritiene le osservazioni non accoglibili.

A questo punto è data comunicazione dei pareri pervenuti (**Allegato**); in esso sono richiamati i contenuti dei pareri più articolati. In particolare è data evidenza della nota della Provincia di Parma – Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio – (cfr. nota Prot. n.85018 del 18 OTT 2007 acquisita dal MSE Prot. n. 0017614 del 23/10/2007) che, nell'esprimere parere favorevole all'intervento, richiede di valutare l'opportunità di interrare il collegamento in entra – esci alla cabina primaria su tutto il tracciato dei raccordi, in accoglimento delle osservazioni di alcuni privati (Pinetti Fabrizio, Coelli Mansueto e Grezzi Linda) e della espressione della Commissione provinciale Elettrodotti della Provincia di Parma.

Il rappresentante di **TERNA AOT/FI** ribadisce la non accoglibilità della richiesta con le stesse motivazioni precedentemente espresse circa le osservazioni di privati.

Il rappresentante **MSE-DGERM** invita i partecipanti alla riunione della CdS ad esprimere le loro considerazioni e valutazioni circa il progetto in esame.

La rappresentante della **Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, dopo aver illustrato le caratteristiche archeologiche del sito interessato dagli interventi in progetto, sottolineandone le emergenze, dichiara che il parere favorevole con prescrizioni, sarà successivamente formalizzato.

Il rappresentante dell'**Agenzia Interregionale per il Fiume Po** esprime parere favorevole.

La rappresentante della **Regione Emilia Romagna** dichiara di essere in attesa del parere dell'ARPA regionale per le valutazioni propedeutiche all'espressione dell'Intesa regionale.

Il rappresentante del **Ministero delle Comunicazioni**, esprime il parere favorevole di massima e, per il parere definitivo, resta in attesa del progetto esecutivo.

Il rappresentante di **ENIA S.p.A.** auspica la positiva conclusione dei lavori della CdS.

In conclusione, il rappresentante **MSE-DGERM**, in qualità di responsabile del procedimento, richiama le risultanze positive emerse nel corso della riunione e ribadisce che, per la conclusione del procedimento autorizzativo, occorre acquisire i pareri necessari, ancora non pervenuti, e la formulazione dell'atto di intesa da parte della Regione Emilia Romagna.

La riunione è chiusa alle ore 13,30.

Il Responsabile del procedimento

(Ing. Gianfelice Poligioni)

Allegato: c.s.

Ministero delle Attività Produttive

ALLEGATO 2

Amministrazioni ed enti che hanno rilasciato i pareri, gli assensi ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente

2.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA Giunta Regionale	Delibera n.2124 del 21 dicembre 2009
2.2	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Dipartimento per le infrastrutture D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali	Nota n. 0001606 dell'11 febbraio 2010
2.3	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Direzione Generale per le Reti	Nota n. 755/R.U. del 3 dicembre 2007
2.4	MINISTERO DELLA SALUTE D.G. Prevenzione Sanitaria - Ufficio II	Nota n. DGPREV-II/28579/P/I.5.i.v del 18 ottobre 2007
2.5	MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali	Nota n. 6915 del 23 aprile 2010
2.6	MINISTERO DELL'INTERNO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Comando Provinciale di Parma	Nota n. 176 del 7 gennaio 2008
2.7	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggio	Parere n. 3056 del 7 marzo 2008, comprensivo, ai sensi del d.P.R. 233/2007 dei pareri delle Soprintendenze di settore
-	MINISTERO DELLA DIFESA D.G. Lavori e Demanio (GENIODIFE) II Reparto - 6ª Divisione P.zza della Marina, 4 - 00196 ROMA	Acquisito indirettamente, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/90
2.8	MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 1ª Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio Piazza Novelli, 1 - 20129 MILANO	Nota n. TR1-RTP/21/23077/589/2007/CS del 19 settembre 2007
-	Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA) Aeroporto Pratica di Mare Via di Pratica di Mare, snc - 00040 POMEZIA (RM)	Acquisito indirettamente, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/90
2.9	MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando in Capo Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico Uff. Demanio Via Rodi,1 - 60100 ANCONA	Nota n. 17612 del 2 agosto 2007
2.10	MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare Esercito Emilia Romagna Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari Via Urbana, 8 - 40123 BOLOGNA	Nota n. M_D-E24466 n. 1302 Cod. Id. LOG Ind. Cl. 10.12.4.8/13B/273-07 dell'11 ottobre 2007
2.11	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Uff. III	Parere acquisito nell'ambito della Conferenza di servizi del 24 ottobre 2007 e nota n. 0078917 del 5 novembre 2007
2.12	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Ispettorato Territoriale Emilia Romagna	Note n. 8586/III/SAG del 18 settembre 2007 e n. 10303/III/SAG del 15 novembre 2007
2.13	PROVINCIA DI PARMA	Nota n. 85018 del 18 ottobre 2007
2.14	COMUNE DI PARMA	Note n. 7476 del 15 gennaio 2008 e n. 62143 del 4 aprile 2008
2.15	Terna S.p.a.	Nota n. TEAOTFI/P2008002322 del 16 giugno 2008
2.16	MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO DGERM - UNMIG Italia settentrionale e relativo off-shore – Ufficio F5	Nota n. 7036 del 28 agosto 2007
-	Autorità di bacino del fiume Po	Acquisito indirettamente, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/90
-	Agenzia Interregionale per il Fiume Po Sede di Parma	Parere acquisito nell'ambito della Conferenza di servizi del 24 ottobre 2007
2.17	REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro	Nota n. 2007.0230870 del 13 settembre 2007

ALLEGATO 2

Amministrazioni ed enti che hanno rilasciato i pareri, gli assensi ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente

2.18	Consorzio Bonifica Parmense	Nota n. 7036 del 19 settembre 2008
-	ENIA S.p.A. (Municipalizza - Acqua, Gas ed Elettricità) Strada Margherita. 6/A - 43100 PARMA	Parere acquisito nell'ambito della Conferenza di servizi del 24 ottobre 2007
-	ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile Dipartimento Sicurezza - Area Infrastrutture Aeroportuali Servizio Operatività Via di Villa Ricotti, 42 - 00144 ROMA ,	Acquisito indirettamente, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/90

2.1

RegioneEmilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
MORENA DIAZZI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2010. 0020467
del 27/01/2010

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio C3 Distribuzione elettricità e Rapp. Enti Territoriali
Via Molise, 2
00187 Roma
Fax 06 4705 2534

Alla c. a. Ing. Gianfelice Poligioni

Oggetto: Raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S. Quirico" n. 607 per l'inserimento in entra-esce della nuova Cabina Primaria "SPIP", in comune di Parma. Trasmissione atto di intesa regionale.

Posizione n. **EL - 93**

Con la presente, si trasmette l'atto d'intesa per il rilascio dell'autorizzazione dell'intervento in oggetto, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.2124 del 21 dicembre 2009.

Cordialmente.

Il Direttore
Morena Diazzi

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
ENTRATA - 04/02/2010 - 0014721
Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna
tel 051.527.6419
fax 051.527.6511
attprod@regione.emilia-romagna.it
PEC: attprod@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/____/____ Classif.| INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | Fasc. | ANNO | NUM | SUB.

Progr.Num. 2124/2009

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 21 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: INTESA AI SENSI DELLA L. N. 290/2003 E SMI E DELLA L.R. N. 20/2000 E SMI, RELATIVAMENTE ALLA LOCALIZZAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI RACCORDI, ALL'ESISTENTE ELETTRODOTTO A 132 KV "PARMA VIGHEFFIO - S- QUIRICO" N. 607, PER L'INSERIMENTO IN ENTRA-ESCE DELLA NUOVA CABINA PRIMARIA "SPIP", IN COMUNE DI PARMA.

Cod.documento GPG/2009/2382

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/2382

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge del 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" ed in particolare il comma n. 26 art. 1;

- il decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica" convertito con modificazioni dalla legge 27 agosto 2003,n. 290 ed in particolare l'art. 1-sexies sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia;

- il D.P.R. dell'8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

- il decreto legislativo del 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";

- la legge del 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

- il D.P.R. 27 aprile 1992 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione

del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8.7.86 n° 349 per gli elettrodotti aerei esterni."

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successivi adeguamenti;

- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- la legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare l'art. 2 comma 1 lett. p) in ragione del quale spetta alla Regione conseguire le intese con lo Stato per lo sviluppo di attività e servizi energetici di interesse nazionale, in conformità alle norme vigenti;

- la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri";

- la legge regionale del 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ed in particolare l'art. 37 commi 1 e 2 che prevedono nel caso di opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici che l'intesa in ordine alla localizzazione, è espressa, sentiti i Comuni interessati, anche in sede di conferenza di servizi, dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale;

- la legge regionale del 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";

- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso:

- che la società Terna S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 2 luglio 2007 la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di raccordi a 132 kV per consentire l'inserimento in entra-esce della futura cabina primaria "SPIP" all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio - San Quirico" n. 607 - in Comune di Parma;

- che detto elettrodotto, di proprietà della Società Terna, fa parte della Rete di Trasmissione Nazionale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e Decreto Ministeriale 25 giugno 1999 ed è stato autorizzato alla costruzione ed all'esercizio con Decreto Ministero LL.PP. n. 3598/Ve del 12 agosto 1957;

- che la procedura è stata attivata ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica" convertito con modificazioni dalla legge 27 agosto 2003, n. 290 che al comma 1 prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione interessata;

- che il 6 agosto 2007 la società Terna s.p.a. ha inoltrato alla Regione Emilia Romagna copia dell'istanza, acquisita agli atti prot. PG/2007/216705, e relativi allegati ai fini del rilascio dell'intesa di cui alla legge n. 290/03;

Esaminata la documentazione prodotta dalla quale si evince che:

- l'intervento collegherà la cabina SPIP alla linea n. 607 a 132 kV "Parma Vigheffio - San Quirico" di proprietà TERNA mediante due brevi raccordi di linea a 132 kV;

- l'intervento predisposto da Terna S.p.a. ha le seguenti caratteristiche:

  - i due raccordi a 132 kV si sviluppano interamente nel territorio del comune di Parma ed è previsto che siano realizzati con un tratto in linea aerea ed un tratto in linea interrata;

  - il tratto in linea aerea si sviluppa per una lunghezza di circa 790 metri e sarà realizzato su un'unica palificazione con l'impiego di n. 4 tralicci a doppia terna di cui l'ultimo di tipo speciale, atto al passaggio tra linea aerea e linea in cavo, il tratto aereo, parte dal sostegno n. 228 della linea esistente e si sviluppa parallelamente alla nuova

strada in progetto in direzione della Strada Provinciale n. 72, in prossimità di questa è prevista l'infissione del sostegno di tipo speciale per il passaggio da linea aerea a linea interrata;

- la parte in linea interrata si sviluppa per una lunghezza di circa 2000 metri e sarà realizzata con al posa di due terne di cavo interrato poste in un'unica trincea di scavo;

- i tracciato interrato interesserà in parte terreni agricoli, sino alla S. P. n. 72, quindi dopo aver attraversato quest'ultima percorrerà via Franklin, via Forlanini e via della Lupa per poi entrare nella nuova Cabina Primaria SPIP

- il progetto di Terna è connesso agli interventi programmati dalla società ENIA s.p.a. volti a realizzare nell'area di Parma tre nuove cabine primarie denominate Volturno, Spip e Botteghino al fine di far fronte al previsto incremento dei carichi e di razionalizzare l'esistente rete a media tensione e riveste pertanto un preminente interesse locale;

- l'intervento, interessa il territorio del Comune di Parma e non è previsto dagli strumenti urbanistici vigenti pertanto si rende necessaria una loro variazione;

Preso atto:

- che con nota prot. PG/2007/198228 del 27 luglio 2008, il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto a questa Regione, ai sensi del D.L. n. 239/2003 e della legge 239/2004, "di esprimere, per quanto di competenza, le proprie determinazioni in ordine alla conformità urbanistica delle realizzande opere agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, una volta acquisiti i pareri dei competenti enti locali , nel rispetto dei termini e modalità previsti dalla normativa di settore, ovvero della legge n. 239/04 che disciplina la materia";

- che il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, come previsto dall'art. 1-sexies comma 3 legge 290/03, con comunicazione del 8 ottobre 2007 - 0016594, acquisita in atti (prot. PG/2007/251754) ha convocato la Conferenza dei Servizi relativa all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di raccordi a 132 kV per consentire l'inserimento in entra-

esce della futura cabina primaria "SPIP" all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio - San Quirico" n. 607 - in Comune di Parma;

Dato atto che con decreto presidenziale del 22 ottobre 2007, n. 234 si è incaricato il Dott. Massimo Cenerini, responsabile del Servizio Politiche Energetiche di rappresentare la Regione in sede di Conferenza di Servizi;

Preso atto del parere tecnico espresso da ARPA - Sezione provinciale di Parma in data 18 febbraio 2008, acquisito agli atti prot. PG/2008/58040 favorevole, con prescrizioni, al fine di garantire l'obiettivo di qualità di induzione magnetica previsto dalla L.R. n. 30 del 31 ottobre 2000;

Rilevato che, successivamente al rilascio del parere di ARPA, nelle more di conclusione del procedimento è stata emanata la delibera di Giunta Regionale n. 1138 del 21 luglio 2008 recante "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n.197 'Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n.30 recante 'Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" che recita: *"a seguito dell'emanazione dei DD.MM. 29 maggio 2008 recanti "Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione della fasce di rispetto per gli elettrodotti" ed "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica" la disciplina statale può considerarsi completata e pertanto alla luce della costante giurisprudenza in materia cessa di trovare applicazione la disciplina regionale antecedente peraltro in una materia come quella ambientale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione"*

Acquisita la nota prot. NP/2009/3348 del Servizio regionale risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico che recita *"... per il calcolo dell'obiettivo di qualità, trovano applicazione le disposizioni del DPCM 08/07/2003 che definiscono un valore di 3 microTesla, mentre per quanto riguarda la definizione delle fasce di rispetto, il DM 29 maggio 2008"*;

Dato atto della nota prot. NP/2009/16697 del 23/11/2009, con la quale la Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali ha comunicato:

"Con nota assunta al protocollo di questa Regione in data 5 dicembre 2007 al n. PG.2007.311045, la Provincia di Parma ha comunicato che "Tale infrastruttura non riveste aspetti problematici di compatibilità con il più generale contesto territoriale in cui si colloca. (...) In sintesi l'intervento risulta sostanzialmente conforme con i contenuti della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in corso di approvazione.".

La Provincia stessa tuttavia, come si evince dal verbale della Conferenza di Servizi del 24/10/2007 - trasmesso con nota del Ministero dello Sviluppo Economico assunta al protocollo regionale in data 10 dicembre 2007 al n. PG.2007.314569 - in tale sede aveva depositato la nota n. 85018 del 18/10/07 con la quale, "... nell'esprimere parere favorevole all'intervento, richiede di valutare l'opportunità di interrare il collegamento in entra-esci alla cabina primaria su tutto il tracciato dei raccordi, in accoglimento delle osservazioni di alcuni privati (Pinetti Fabrizio, Coelli Mansueto e Grezzi Linda) e della espressione della Commissione provinciale Elettrodotti della Provincia di Parma.".

Il Comune di Parma, con nota assunta al protocollo di questa Regione in data 28 gennaio 2008 al n. PG.2008.26727, ha dapprima segnalato che la realizzazione dell'intervento in oggetto comporta variante agli strumenti urbanistici vigenti e, con successiva nota assunta al protocollo di questa Regione in data 10 aprile 2008 al n. PG.2008.93801, ha poi trasmesso la delibera n. 35 del 31 marzo 2008, con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato "Di dare atto che nulla osta al recepimento dell'opera (...) nella strumentazione urbanistica vigente, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti dei Settori competenti ed in conformità agli stessi, in cui viene espresso parere favorevole per il tratto realizzato in cavi interrati e parere favorevole **a condizione** che, per il tratto previsto in cavi aerei, venga prevista la realizzazione con cavi interrati;".

Come risulta dal citato verbale della Conferenza di Servizi del 24/10/2007, il Servizio Tecnico di Bacino interpellato ha dichiarato di non avere competenza sulle aree interessate dal progetto in esame.

Per quanto attiene alla verifica dell'eventuale presenza di vincoli e tutele, si evidenzia quanto segue:

- *con riferimento ai disposti dell'art. 83 del DPR n. 616/77, per quanto riguarda il rischio sismico, il Comune interessato dal progetto in esame risulta classificato in "zona 3" nell'allegato "B" alla delibera di Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 recante 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica'" e, pertanto, il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;*
- *con riferimento ai disposti dell'art. 83 del DPR n. 616/77, si rileva che le opere proposte non ricadono all'interno di aree protette (parchi o siti facenti parte della Rete Natura 2000 SIC e ZPS);*
- *dagli atti forniti non risulta accertato se le opere proposte interessino aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23, né se le stesse ricadano entro zone di tutela paesaggistica e ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2004.*

In merito agli adempimenti di pubblicità e comunicazione previsti dalle norme vigenti in materia di espropri, dagli atti forniti e dal più volte citato verbale della Conferenza di Servizi risulta che sono state presentate n. 4 osservazioni da parte dei Sig.ri: Baistrocchi Maria Antonietta; Petrolini Silvano, Giancarlo, Valeria; Pinetti Fabrizio; Coelli Mansueto e Grezzi Linda e che le suddette osservazioni, nonché le inerenti proposte di controdeduzione formulate dalla Società Terna S.p.A. sono state esaminate nell'ambito della Conferenza stessa e che in tale sede è stato proposto un sostanziale diniego alle richieste avanzate dagli osservanti.

In conclusione, tenuto conto delle risultanze istruttorie sopra riportate e delle espressioni essenzialmente favorevoli degli Enti Territoriali consultati, si ritiene pertanto - limitatamente agli aspetti localizzativi dell'intervento - che si possa esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto denominato "Nuovi raccordi a 132 kV per l'alimentazione in "entra/esce" della nuova cabina primaria "SPIP"", con le seguenti prescrizioni:

- *è fatto obbligo di rispettare le specifiche norme tecniche in materia di costruzioni in zona sismica;*

- *prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere acquisita, ove richiesta, l'autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23;*
- *qualora le opere in argomento interessino zone di tutela paesaggistica ed ambientale, prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere acquisita dal Comune di Parma idonea autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26; i lavori in argomento non potranno inoltre essere avviati prima che sia confermata, ai sensi e nei termini prescritti dalle norme vigenti in materia, l'efficacia della suddetta autorizzazione;*
- *è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato prescritto da disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza.*

Si ritiene infine altresì che, nell'espressione dell'intesa regionale, considerate anche le analoghe richieste formulate dalla Provincia di Parma in Conferenza di Servizi, si debba comunque dare atto della condizione dettata dal Consiglio Comunale di Parma nella propria delibera citata in parte narrativa, specificando inoltre che il rispetto di tale condizione comporta anche l'accoglimento, per quanto inerente ai medesimi aspetti, delle osservazioni presentate dai cittadini interessati Sig.ri: Baistrocchi Maria Antonietta; Petrolini Silvano, Giancarlo, Valeria; Pinetti Fabrizio; Coelli Mansueto e Grezzi Linda."

Preso atto che:

- l'intervento rientra tra quelli comunicati da TERNA ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 26/04 con documentazione acquisita agli atti prot. PG/2007/57022

Dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Politiche Energetiche e dagli Uffici della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali;

Valutati gli interessi coinvolti e rilevato che:

- sotto il profilo di programmazione energetica regionale nulla osta all'intesa sull'autorizzazione in questione;

- sotto il profilo localizzativo e della compatibilità territoriale e urbanistica le opere sopra illustrate non sono conformi agli strumenti urbanistici del Comune interessato, ma risultano tuttavia compatibili con le previsioni ed i vincoli discendenti dagli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati;

Ritenuto pertanto di poter esprimere, ai sensi della legge n. 290/03 e della legge regionale n. 20/2000 l'intesa relativamente alla localizzazione ed alla costruzione ed esercizio di nuovi raccordi a 132 kV per consentire l'inserimento in entra-esce della futura cabina primaria "SPIP" all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio - San Quirico" n. 607 - in Comune di Parma;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico, Piano telematicoe dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

a) di esprimere, ai sensi della legge n. 290/03 e della legge regionale n. 20/2000, l'intesa della Regione Emilia-Romagna relativamente alla localizzazione, costruzione ed esercizio di nuovi raccordi a 132 kV per consentire l'inserimento in entra-esce della futura cabina primaria "SPIP" all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio - San Quirico" n. 607 - in Comune di Parma, descritta in premessa, di proprietà TERNA, con le seguenti prescrizioni:

   - dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità di induzione magnetica previsto dal DPCM 08/07/2003 e le fasce di rispetto dovranno essere individuate ai sensi del DM 29/05/2008;

- è fatto obbligo di rispettare le specifiche norme tecniche in materia di costruzioni in zona sismica;
- prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere acquisita, ove richiesta, l'autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23;
- qualora le opere in argomento interessino zone di tutela paesaggistica ed ambientale, prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere acquisita dal Comune di Parma idonea autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26; i lavori in argomento non potranno inoltre essere avviati prima che sia confermata, ai sensi e nei termini prescritti dalle norme vigenti in materia, l'efficacia della suddetta autorizzazione;
- è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato prescritto da disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza.

b) di dare atto che, in merito al progetto in argomento, il Consiglio Comunale di Parma, nella propria delibera n. 35 del 31 marzo 2008, ha espresso, come riportato in parte narrativa, parere favorevole a condizione che anche il tratto previsto in cavi aerei venga realizzato con cavi interrati; il rispetto di tale condizione comporta anche l'accoglimento - limitatamente alle richieste di interramento della linea - delle osservazioni presentate dai cittadini interessati Sig.ri: Baistrocchi Maria Antonietta; Petrolini Silvano, Giancarlo, Valeria; Pinetti Fabrizio; Coelli Mansueto e Grezzi Linda;

c) di trasmettere la presente deliberazione alla società proponente, alla Conferenza di Servizi attivata dal Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Infrastrutture.

Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2382

data 02/12/2009

IN FEDE

Morena Diazzi



Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2382

data 02/12/2009

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Si attesta che il presente atto composto da n. ....4..... facciate, è copia conforme all'originale.
Bologna, 18 GEN. 2010
Servizio Segreteria e AA. GG. della Giunta. Affari generali della Presidenza. Pari opportunità.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

E1-93

2.2

Roma, lì

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
Via Nomentana 2, 00161ROMA
(Rec. Tel. 06/44125200 – fax: 06/4426[illegible])

M_INF-TER_PROG
D.G.Svil. Territorio, Programmazione.
Progetti Internaz.
TER_PROG_SEGR

REGISTRO UFFICIALE
Prot: **0001606-11/02/2010-USCITA**

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
D.G. per l'energia nucleare, le energie rinnovabili,
e l'efficienza energetica – **ex Ufficio XIV della DGERM** -
Via Molise, 2
00187 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

Congiunta

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la difesa del suolo
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
(Trasmissione vai fax al numero 06.57228642)

p.c.:

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per le dighe,
le Infrastrutture idrauliche ed elettriche
Via Nomentana , 2
00161 ROMA – S E D E
(Trasmissione via fax al numero 06.4957944)

Alla Regione Emilia Romagna
- PRESIDENZA -
Viale Aldo Moro, 52
40127 BOLOGNA
(Trasmissione via fax al numero 051.6395429)

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Politiche Energetiche
Viale Aldo Moro, 44
40127 BOLOGNA
(Trasmissione via fax al numero 051.6396568)

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0002505 - 19/03/2010** - INGRESSO

Alla Regione Emilia Romagna
Settore Attività Produttive, Commercio, Turismo
Viale Aldo Moro, 44
40127 BOLOGNA
(Trasmissione via fax al numero 051.5276511)
c.a della Dott.ssa Morena DIAZZI

Alla Terna S.p.a
Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungarno C. Colombo, 54
50136 FIRENZE
(Trasmissione via fax al numero 055.5213804)

Si trasmette, unicamente via fax, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 403/98)

OGGETTO: Accertamento di conformità urbanistica ai sensi del Decreto legge n. 239/2003, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2003 e modificato dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
PROGETTO: "Costruzione ed esercizio di raccordi a 132 Kv" per consentire l'inserimento in entra-esce della futura Cabina Primaria "SPIP", all'esistente elettrodotto a 132 Kv "PARMA-VIGHEFFIO-SAN QUIRICO" n. 607, in comune di Parma.
PROPONENTE: TERNA S.p.A. – Area operativa di Firenze – Posizione EL-93.-

Delibera di G.R. Regione Emilia Romagna n. 2124/2009, adottata nella seduta consiliare del 21.12.2009, con cui si rilascia e si esprime **l'atto di "INTESA REGIONALE", di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/03,** ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'intervento indicato in oggetto.

Si fa seguito alla precedente comunicazione ministeriale prot. n. 0004755, datata 03.09.2007, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo istruttorio al fine di accertare la conformità urbanistica della nuova infrastruttura energetica alle norme tecniche di settore e alle prescrizioni imposte dai piani urbanistici ed edilizi vigenti all'interno delle aree interessate.

Ciò premesso, si rende noto che in data 5.2. 2010 è pervenuta dalla Giunta Regionale della REGIONE EMILIA ROMAGNA **la Delibera di G.R. n. 2124/2009, adottata nel corso della seduta consiliare del 21.12.2009**, trasmessa dal Settore Attività Produttive, Commercio e Turismo con nota prot- PG.2010.0020474, in data 27.01.2010, ed acquisita agli atti del procedimento amministrativo in corso col numero istruttorio 0001405.

Con l'atto deliberativo in questione, **la predetta Giunta Regionale ha deliberato di esprimere, ai sensi del Decreto legge n. 239/03, art. 1 - sexies, come convertito dalla legge n. 290/03, nonché ai sensi della L.R. n. 20/2000, la prevista "Intesa Regionale", relativamente alla localizzazione, costruzione ed esercizio**: di nuovi raccordi a 132 Kv" per consentire l'inserimento in entra-esce della futura Cabina Primaria "SPIP", all'esistente elettrodotto a 132 Kv "PARMA-VIGHEFFIO-SAN QUIRICO" n. 607, in comune di Parma.

Nello specifico si rileva che la Regione Emilia Romagna:

1. **valutati** gli interessi coinvolti dalla realizzazione della nuova infrastruttura lineare energetica;
2. **esaminate** le risultanze del procedimento istruttorio regionale espletato dai competenti Uffici subordinati;
3. **preso atto** del parere e delle raccomandazioni espresse dal Comune di Parma con delibera del Consiglio Comunale n,. 35, adottata in data 31.3.2008,
4. **rilevato** che:
   - **sotto il profilo della programmazione energetica regionale** nulla osta al rilascio dell'intesa sull'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della nuova infrastruttura;
   - **sotto il profilo localizzativo e della compatibilità territoriale ed urbanistica** le nuove opere **non sono conformi** agli strumenti urbanistici vigenti all'interno del Comune interessato (Comune di Parma), **ma risultano pur tuttavia compatibili** con le previsioni ed i vincoli discendenti dagli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati,

ha ritenuto di poter esprimere in senso favorevole alla realizzazione delle nuove opere la prevista " Intesa regionale, ai sensi della normativa statale e regionale sopra richiamata.

Tuttavia, v'è da evidenziare che l'intesa così espressa deve intendersi subordinata alla puntuale osservanza di alcune prescrizioni **di carattere tecnico ed in materia di vincolo idrogeologico, paesaggistico, ambientale,nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza, così come opportunamente indicate alle pagine n. 10 e 11 della richiamata delibera – lettera a), allinea 1, 2, 3, 4 e 5 -, delle quali si allega uno stralcio, in copia fotostatica.**

Parimenti, si da atto che in merito al nuovo intervento in oggetto il Consiglio Comunale di Parma, con sua delibera n. 35 in data 31.3.2008, ha espresso il proprio favorevole assenso alla sua realizzazione, **a condizione che anche il tratto previsto in cavi aerei sia realizzato – tassativamente – con cavi interrati.**

Tale richiesta scaturisce dalla necessità **di dover accogliere varie richieste ed osservazioni formulate in tale senso da alcuni cittadini interessati dal nuovo tratto di elettrodotto,** ed in particolare dai Sig.ri Baistrocchi Maria Antonietta, Petrolini Silvano, Giancarlo e Valeria, nonché Pinetti Fabrizio, Coelli Mansueto e Grezzi Linda.

Da ultimo, si rappresenta che il Funzionario delegato nell'ambito del procedimento istruttorio **è il Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, Roberto FROSONI**, come individuato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 214/90 – (reperibile ai seguenti recapiti: 06/44123173, segreteria 06/44125200, fax: 06/44267373).

Eventuali comunicazioni informative potranno essere rivolte al seguente indirizzo di posta elettronica: **roberto.frosoni@mit.gov.it-**

Tanto si comunica, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di specifica competenza, ai sensi e per gli effetti della Legge n. n. 239/2004, articolo 1, comma 26, punto 1 e 3.

Per quanto sopra esposto questa Direzione ritiene ordinariamente concluso l'endo-procedimento di specifica competenza, a suo tempo avviato con precedente comunicazione ministeriale prot. n. 0004755, datata 03.09.2007.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano Novella)

- sotto il profilo localizzativo e della compatibilità territoriale e urbanistica le opere sopra illustrate non sono conformi agli strumenti urbanistici del Comune interessato, ma risultano tuttavia compatibili con le previsioni ed i vincoli discendenti dagli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati;

Ritenuto pertanto di poter esprimere, ai sensi della legge n. 290/03 e della legge regionale n. 20/2000 l'intesa relativamente alla localizzazione ed alla costruzione ed esercizio di nuovi raccordi a 132 kV per consentire l'inserimento in entra-esce della futura cabina primaria "SPIP" all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio - San Quirico" n. 607 - in Comune di Parma;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico, Piano telematicoe dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

a) di esprimere, ai sensi della legge n. 290/03 e della legge regionale n. 20/2000, l'intesa della Regione Emilia-Romagna relativamente alla localizzazione, costruzione ed esercizio di nuovi raccordi a 132 kV per consentire l'inserimento in entra-esce della futura cabina primaria "SPIP" all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio - San Quirico" n. 607 - in Comune di Parma, descritta in premessa, di proprietà TERNA, con le seguenti prescrizioni:

1) - dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità di induzione magnetica previsto dal DPCM 08/07/2003 e le fasce di rispetto dovranno essere individuate ai sensi del DM 29/05/2008;

2 - è fatto obbligo di rispettare le specifiche norme tecniche in materia di costruzioni in zona sismica;

3 - prima dell'esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere acquisita, ove richiesta, l'autorizzazione in merito al ~~vincolo~~ ~~idrogeologico~~ in argomento interessino zone di tutela paesaggistica ed ambientale, prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere acquisita dal Comune di Parma idonea autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26; i lavori in argomento non potranno inoltre essere avviati prima che sia confermata, ai sensi e nei termini prescritti dalle norme vigenti in materia, l'efficacia della suddetta autorizzazione;

5 - è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato prescritto da disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza.

b) di dare atto che, in merito al progetto in argomento, il Consiglio Comunale di Parma, nella propria delibera n. 35 del 31 marzo 2008, ha espresso, come riportato in parte narrativa, parere favorevole a condizione che anche il tratto previsto in cavi aerei venga realizzato con cavi interrati; il rispetto di tale condizione comporta anche l'accoglimento - limitatamente alle richieste di interramento della linea - delle osservazioni presentate dai cittadini interessati Sig.ri: Baistrocchi Maria Antonietta; Petrolini Silvano, Giancarlo, Valeria; Pinetti Fabrizio; Coelli Mansueto e Grezzi Linda;

c) di trasmettere la presente deliberazione alla società proponente, alla Conferenza di Servizi attivata dal Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Infrastrutture.

EL-93

2.3

Ministero delle Infrastrutture

Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per il Personale ed i Servizi Generali

Direzione Generale per le Reti

PROT. N. 755/R.U. ROMA, 3 DIC. 2007

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
12/12/2007 - 0020960

AL **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-**
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Ufficio-C3-Distribuzione Elettricità e Rapp.Enti locali
Via Molise, 2 00187 ROMA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2003, N.290 E MODIFICATO DALL'ART.1, COMMA 26 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N.239, ALLA COSTRUZIONE ED ALL' ESERCIZIO DI RACCORDI, ALL'ESISTENTE ELETTRODOTTO A 132 KV "PARMA VIGHEFFIO – S. QUIRICO", PER L'INSERIMENTO ENTRA ESCE DELLA NUOVA CABINA PRIMARIA " SPIP ", IN COMUNE DI PARMA.

Posizione MSE n. EL - 93) – Riferimento convocazione datata 8.10.2007, n.0016594

(numero pratica DGR092GE)

CONFERENZA DI SERVIZI DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2007

PARERE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RETI

Con riferimento all'intervento indicato in oggetto, questa Direzione Generale formula, di seguito, il proprio avviso ai fini delle valutazioni in sede di Conferenza di Servizi e relativa verbalizzazione.

Dagli atti trasmessi risulta che il progetto in esame prevede la realizzazione del collegamento in "entra-esce" per connettere la Cabina Primaria SPIP -che la Società ENIA S.p.a. ha programmato di realizzare nell'area di Parma al fine di far fronte al previsto incremento dei carichi e di razionalizzare l'esistente rete a media tensione alla Rete Nazionale di Trasmissione previsto dal PdS 2006- con l'esistente elettrodotto a 132kv "Parma Vigheffio – S. Quirico".

Il progettista nella relazione tecnica di progetto descrive l'intervento come segue.

"I due raccordi a 132 kV, per alimentare in "entra-esce" la Cabina Primaria SPIP si sviluppano interamente nel territorio Comunale di Parma e saranno realizzati con un tratto in linea aerea e un tratto in linea interrata.

Il tratto in linea aerea si sviluppa per una lunghezza di circa 790m e sarà realizzato su un'unica palificazione con l'impiego di n. 4 tralicci a doppia tema, di cui l'ultimo di tipo speciale, atto al passaggio tra linea aera e linea in cavo.

Il tracciato del nuovo tratto di linea aera si sviluppa in terreni agricoli pianeggianti privi di punti panoramici.

Partendo dal sostegno n. 228 della linea esistente, nella cui prossimità è prevista l'infissione del nuovo sostegno di derivazione, il tracciato si sviluppa parallelamente alla nuova strada in progetto, in direzione della strada Provinciale n. 72. In prossimità di questa, a circa 40 m, è prevista l'infissione del sostegno tipo speciale per il passaggio da linea aera a linea in cavo. Alla base di questo sostegno sarà realizzata una recinzione perimetrale.

La parte in linea interrata si sviluppa per una lunghezza di circa 2000 m e sarà realizzata con la posa di due terne di cavo interrato poste in un'unica trincea .di scavo.

Il tracciato del tratto interrato, dal suddetto sostegno portale, interesserà in parte terreni agricoli sino alla S.P. n.72, quindi dopo aver attraversato quest'ultima, percorrerà via Franklin per poi proseguire lungo via Forlanini per circa 460m fino al!'intersezione con via della Lupa.

I raccordi in cavo interrato proseguono quindi lungo via della Lupa per circa 420m, per poi entrare nella nuova Cabina Primaria SPIP, attraverso la strada di accesso a quest'ultima.

La posa dei cavi, nel tratto interrato, sarà realizzata mediante l'esecuzione di una trincea di scavo avente una larghezza di circa 130 cm. .

I cavi saranno coperti da uno strato di cement-mortar avente sia caratteristiche termo-disperdenti sia funzione di protezione meccanica.

La trincea di scavo sarà riempita normalmente con materiale di risulta se idoneo, altrimenti con inerte di opportune caratteristiche e comunque il ripristino sarà sempre eseguito secondo le prescrizioni che saranno rilasciate dagli Enti proprietari della strada.

La quota di posa dei cavi sarà normalmente di circa 1,4 m dal piano stradale, salvo eventuali modeste variazioni di quota che si possono rendere necessarie durante la fase esecutiva a seguito di interferenze con altri sottoservizi, la cui esatta posizione potrà essere rilevata solo in tale fase lavorativa.

Nei tratti, dove il tracciato interressa terreni coltivati la posa dei cavi avverrà a maggiore profondità rispetto alla normale posa su strada.

La trincea di scavo sarà posizionata in modo tale da rispettare l'obiettivo di qualità per il

campo magnetico, secondo la normativa in vigore, rispetto alle abitazioni più vicine e consentire nel contempo la viabilità durante la fase dei lavori.

Se durante la fase esecutiva, causa l'interferenza con altri sottoservizi la cui esatta posizione non è rilevabile in questa fase progettuale, vi dovessero essere lievi spostamenti del tracciato tali da non garantire, con la normale posa diretta dei cavi, il raggiungimento del!' obiettivo di qualità previsto dalle norme, saranno impiegate idonee schermature al fine di garantire valori di induzione magnetica compatibili, in tutti i fabbricati prospicienti la linea in cavo, adibiti a prolungata permanenza di persone.

Nei tratti di attraversamento stradale, ai fini di dare il minor disagio possibile alla circolazione, è prevista la possibilità di posare i cavi in polifora, con il conseguente immediato ripristino della viabilità.

L'attraversamento del Rio Burla sarà eseguito con il sistema microtunneling.

Il sistema micro tunneling consiste in una perforazione teleguidata del terreno al di sotto dell'opera da attraversare con posa di una idonea tubazione (tubi PEAD diamo esterno 200 mm) entro in quali saranno inseriti i cavi 132kV.

La profondità della perforazione sarà eseguita ad alcuni metri rispetto ai letto del rio e comunque secondo le indicazioni dell'Ente proprietario.

Ogni 500-600 metri circa saranno eseguite le giunzioni fra le varie pezzature dei cavi che costituiscono la linea. Per realizzare le suddette giunzioni saranno eseguiti dègli allargamenti di dimensioni variabili, detti "buche giunti", della normale trincea di scavo. Le buche giunti saranno ripristinate con le stesse modalità precedentemente descritte perla trincea di scavo.

Nella stessa trincea è prevista anche la posa di tubazioni per il passaggio di un cavo a fibre ottiche e cavi telefonici destinati ai collegamenti per i telecomandi e le teleoperazioni della nuova Cabina Primaria

Lo studio dei tracciati ha tenuto conto anche di quanto dettato dall'art. 121 del TU 1775/33 comparando le esigenze della pubblica utilità dell'opera con gli interessi coinvolti, sia pubblici che privati

A seguito di questo intervento il nuovo assetto rete sarà costituito dalle linee 132kV "S.QuiricoSpip" e "Spip - Parma Vigheffio".

La documentazione trasmessa a questa Direzione Generale risulta costituita:

- Relazione tecnico descrittiva;
- Inquadramento nella rete TERNA;
- Caratteristiche impianto;
- Relazione sui campi elettro-magnetici;

- Caratteristiche componenti
- Elenco attraversamenti;
- Elenco proprietari;
- Corografia C.T.R. 25000;
- Corografia con attraversamenti;
- Planimetria delle aree soggette al vincolo dell'esproprio;
- Programma cronologico;
- Relazione ambientale;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione di inquadramento Geologico;
- Corografia con punti di ripresa fotografici;
- P.T.C.P. della provincia di Parma Tav. C. 1.7.;
- Autorità di Bacino PO – P.A.I.;
- Estratto P.S.C. di Parma – rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli;
- Estratto P.S.C. di Parma "adottato" – ambiti territoriali;
- P.T.C.P. della provincia di Parma Tav. C. 3.1.;
- Carta della pianificazione Urbanistica con fasce di rispetto;
- Estratto P.O.C. di Parma;
- Documentazione fotografica.

Sulla base della documentazione precedentemente elencata, questa Direzione Generale formula sul proposto intervento le seguenti valutazioni.

Preliminarmente si osserva che le vigenti normative prescrivono che tutti gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal progettista responsabile del coordinamento e dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

La Relazione di inquadramento geologico fornisce sulla zona interessata dall'intervento prime considerazioni di carattere geologico, geomorfologico, litostratigrafico e idrogeologico; vengono, inoltre, formulate valutazioni indicative sulla qualità e portanza dei terreni, sulle problematiche legate alla presenza di falda, di vulnerabilità idrogeologica, di stabilità delle pareti di scavo, di rischio sismico.

La Relazione in argomento evidenzia, in conclusione che:

" Alla luce di tutte le informazioni raccolte è possibile esprimere un parere favorevole, circa l'idoneità dell'area in oggetto ad essere utilizzata secondo gli scopi previsti dal progetto. Ricadendo le aree in oggetto in zone segnalate dal P.t.C.P., occorrerà eseguire gli

interventi in osservanza delle relative norme tecniche di attuazione per la riduzione dei rischi. Nell'ambito di uno studio generale, i terreni mostrano capacità portanti dell'ordine di 1,0 Kg/cm^2. Al riguardo dei sostegni previsti per la linea aerea, che ricadono in aree di inondazione per piena catastrofica, si consiglia l'adozione di fondazioni profonde.

Visto il carattere generale del presente lavoro, si consiglia di far procedere per la progettazione esecutiva da uno studio più approfondito, per definire in dettaglio le condizioni geologiche e geotecniche ed idrogeologiche dei terreni. Tale studio dovrà essere inoltre atto a valutare la presenza significativa di strati di sabbie o sabbie limose, suscettibili a liquefazione in caso di sisma."

Il progetto prevede i seguenti attraversamenti:

-Strada Provinciale n.72 (Amm.ne Provinciale Parma);

-Rio Burla (Consorzio della Bonifica Parmense);

-n.2 linee telefoniche aeree (Telecom);

-Cavo Cataletto (Consorzio Bonifica Parmense);

-Linea MT (ENIA S.p.A.).

Nella Relazione Tecnica viene dichiarato che tutti gli attraversamenti saranno eseguiti secondo le modalità tecniche previste dalle norme vigenti e che gli Enti interessati verranno successivamente attivati per le prescritte autorizzazioni.

Si osserva che in questa fase progettuale *"non vengono forniti dettagli realizzativi delle opere di attraversamento"* e dei parallelismi con le esistenti infrastrutture evidenziando che il voto n. 125/2005 del Consiglio Superiore LL.PP prescrive la necessità di eseguire le connesse verifiche in sede di progetto definitivo anche con riferimento ai sottoservizi tecnologici.

Agli atti, inoltre, non risulta alcun parere o nulla-osta delle altre Amministrazioni, Autorità ed Enti locali interessate alla realizzazione dell' elettrodotto per i vari aspetti urbanistici, paesaggistici, archeologici, idrogeologici, ecc..

Per quanto riguarda le problematiche strutturali, di più specifica competenza di questa Direzione Generale, si osserva che l'intervento di cui trattasi, come precedentemente descritto, prevede la realizzazione di nuovi n. 4 tralicci a doppia tema, di cui l'ultimo di tipo speciale, atto al passaggio tra linea aera e linea in cavo, sui quali vengono presentati esclusivamente dei disegni schematico nell'elaborato "caratteristiche dei componenti" riguardanti tralicci e fondazioni "tipo".

In merito agli aspetti strutturali in esame si ricorda che il voto n. 141 reso nell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore LL.PP. in data 19.01.2007, stabilisce che uno dei criteri generali da seguire nella progettazione strutturale è l' esecuzione delle

verifiche caso per caso in quanto nelle fattispecie concrete non sempre corrisponde alla realtà che i sostegni delle linee elettriche e le loro fondazioni sono in ogni caso idonei ad essere impiegati in qualunque condizione e grado di sismicità.

Pertanto, si prescrive che nelle successive fasi progettuali dovranno essere eseguite verifiche strutturali e di stabilità per i nuovi tralicci, ciò sulla base dei risultati di più accurate indagini geologiche, geotecniche, ideologiche e sismiche. In particolare dovrà essere attestato, sulla base delle norme vigenti richiamate nel voto n. 141, *"in forma analitica la conformità delle opere alla vigente normativa finalizzata a garantire la sicurezza ed il rispetto delle condizioni di esercizio delle stesse"* evidenziando che detta attestazione, non agli atti, viene richiesta dal ripetuto voto 141 già in fase di redazione della Relazione tecnica del progetto preliminare.

Per quanto riguarda il tratto interrato il progettista afferma che: *"La posa dei cavi, nel tratto interrato, sarà realizzata mediante l'esecuzione di una trincea di scavo avente una larghezza di circa 130 cm. . I cavi saranno coperti da uno strato di cement-mortar avente sia caratteristiche termo-disperdenti sia funzione di protezione meccanica....."*

Al riguardo, potrà essere valutata l'opportunità di utilizzare, visto l'importanza che detiene il tronco, una protezione supplementare dei cavi utilizzando uno speciale scatolare metallico per conferire maggiore integrità laterale, segnalando lungo il tracciato la presenza dei cavi stessi tramite apposito nastro monitore, paline o targhette metalliche secondo le esigenze di percorso..

Con riferimento alla norma CEI 11-17, relativa alle linee in cavo interrato, si rileva che negli atti presentati non vengono fornite precisazioni sulle problematiche connesse con le "protezioni" da adottarsi (messa a terra, schermatura dei cavi, tensioni indotte, interferenza per guasto a terra, contatti diretti ed indiretti, ecc.), e con quant' altro indicato nella suddetta norma.

Si ritiene, tuttavia, che gli adempimenti e le verifiche specialistiche connesse con la sicurezza elettrica possano essere rimandate alle fasi successive della progettazione.

In dette successive fasi occorrerebbe, inoltre, segnalare l'obbligo da parte della Società richiedente l'autorizzazione in oggetto, di mantenere sempre in buono stato, con un programmato piano di manutenzione, i dispositivi di protezione che dovranno essere realizzati.

In merito ai limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici viene dichiarato che il progetto è stato redatto con riferimento alle norme in materia di campi elettromagnetici (L. n.36/2001 e D.P.C.M. 8.7.2003); dovrebbero, tuttavia, essere considerate e fatte salve

(voto n.125/2005) *"eventuali norme più restrittive emanate dalle Autorità territorialmente competenti".*

Tenuto anche conto che l'elettrodotto interessa zone urbanizzate occorrerà dimostrare analiticamente il rispetto di dette norme in varie sezioni significative, considerando *"la presenza contestuale delle altre sorgenti di campi magnetici preesistenti che potrebbero comportare sovrapposizione di effetti da valutare e documentare per ciascun singolo caso"* (voto C.S. LL.PP. n.141/2007); ciò anche al fine di una corretta applicazione delle norme CEI in materia di determinazione delle fasce di rispetto.

Su dette problematiche si ricorda che il Consiglio Superiore LL.PP., per interventi analoghi riguardati elettrodotti in cavo interrato, ha fatto presente che *"... in fase di esecuzione dell'elettrodotto, l'ARPA competente verifichi l'effettivo campo a 1m dal piano di campagna e, nel caso di superamento del valore di 3 μT imponga una riduzione di corrente ammissibile nel cavo tale da rientrare nei limiti prescritti o disponga provvedimenti di idonea schermatura dei cavi".*

Lo stesso Consesso ha, inoltre ritenuto di precisare che *" l'indicazione del valore di campo inferiore a 3 μT sul piano stradale in asse cavo, è invece dettato dal principio di precauzione dettato dal Comitato Nazionale di Bioetica cui pare, per ovvi motivi di tutela della pubblica incolumità, opportuno fare riferimento".*

In linea più generale, resta inteso che successive verifiche in loco, ad impianto attivato, dovranno accertare la corrispondenza tra i valori calcolati, ritenuti ammissibili, ed i valori strumentali.

In relazione a quanto sopra detto, questa Direzione Generale, sulla base della documentazione pervenuta ritiene che il progetto in esame possa proseguire il proprio iter approvativo, con le integrazioni e le osservazioni sopra indicate, fermo restando la acquisizione dei pareri e nulla-osta da parte delle Amministrazioni, Autorità ed Enti locali interessati alla realizzazione dell'opera.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Nola)

EL-93

MODULARIO SALUTE 19

MOD. 19

(4)

2.4

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
Ufficio II°
N° DGPREV-II-28579/P/I.5.d.V
Risposta al Foglio del
N°

Roma, 18 OTT. 2007

Al Ministero Dello Sviluppo Economico D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie – Ufficio C3
Via Molise, 2 - 00187 Roma
(Fax n 06/47052534)

E.p.c. alla Soc. TERNA S.p.A
Area Operativa Trasmissione/FI
Via Lungarno Colombo, 54
50136 Firenze

OGGETTO:

Progetto " Raccordi all'esistente Elettrodotto 132 kV Parma Vigheffio –S.Quirico " n 607, per l'inserimento in entra esce della Nuova CP "SPIP" in comune di Parma (posizione **EL- 93)** .
Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio della soc. TERNA S.p.A rif. TEAOTFI / P/2007002562/ 02.07.2007 (- Progetto per Iter doc. n. RU23607B1BDX111317/ 20.02.07; - Relazione Tecnica doc.n.RU23607B1BX 10669/ 20.02.07; -Inquadramento Rete Terna doc. n. WU236 07B1 BDX 113 15 /2007; - Caratteristiche Impianto e Componenti doc. nn. RU23607B1BDX11110 /07; -TU23607 B1BDX10671- 07; -Relazione CEM e Diagrammi doc. n. RU23607B1BDX10670/07; - Attraversamenti doc. n. EU23607B1BDX 11109/07; -Relazioni Ambientale, Paesaggistica e Geologica doc. nn. RU236 07B1BD X11337/07;-RU23607B1BDX11338/07 e RU23607B1BDX11122/07; -Documentazione Fotografica doc n RU 23607B1BD X113 40/2007; - Corografie e Carte Tecniche di progetto doc.nn. DG 23 607B1 BDX11331/.11332; - DU23607B 1BDX113 33/..11339/..11341 /..11342/.11343/..11344/..11345 /..11346/..11347).

Con riferimento alla comunicazione della soc. TERNA S.p.A (rif. n. TEAOTFI /P2007003337/ 06.08.2007), relativa alla domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici in oggetto, indirizzata a codesto Ministero ed al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, si rappresenta che, per quanto di competenza di quest'Amministrazione, non si hanno osservazioni da formulare in proposito; fermo restante, nella realizzazione e nell'esercizio dell'elettrodotto in progetto, al fine della tutela della salute della popolazione interessata dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il rispetto della Legge Quadro n 36/22 febbraio 2001 e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 / DPCM 8 luglio 2003, ("..limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità in corrispondenza delle aree per l'infanzia, di ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere.."), nonché dell'art 6/ stesso DPCM, relativo alla determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti alla frequenza di rete -50 Hz.

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
23/10/2007 - 0017616

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
(Dott. Giancarlo Marano)

A. Renzi

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

MODULARIO INTERNO - 261

MOD. 4 VFC

2.5

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI
Largo Santa Barbara – Capannelle - 00178 ROMA; fax:06-718.77.66
e-mail: prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

N° pagine (inclusa la presente): 2 (due)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. **0006915** del **23/04/2010**
776|032101.01.15.07A4RI. Centrali elettriche ed elettrodotti

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.E.R.M. – Ufficio XIV
fax 06 - 47052534

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 Agosto 2003, n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, alla costruzione ed all'esercizio di raccordi, all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio - San Quirico", n. 607, per l'inserimento in entra-esce della nuova Cabina Primaria "SPIP", nel comune di Parma.
Soggetto proponente Terna S.p.A.

Con riferimento all'oggetto, vista l'allegata nota prot. 176 del 21.01.2008 del Comando Provinciale VVF di Parma, si esprime, ai soli fini antincendi, parere favorevole sul progetto in argomento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

EL 93

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0005308** - **23/04/2010** - INGRESSO

EL 93

C.a. Ing. de Nicolis

2.6

N. RIF TEAOTFI/AZ0000000217 21Gen08

		TERNA - AOT FIRENZE					
DG	DIRT	STG		STZ	LIN	ACC.	
		ger	vsm	GOSSU	GOLSU	PIRLI	
APC	AAFI	bud	prog	GOSMA	GOLCO		
		SI	TE	GOSRU	GOLPR		

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PARMA

Via Chiavari, 11/b ☎ 0521 953211 - 0521953206

Ufficio Prevenzione ☎ 0521291111

PROT. 176 PARMA, _____

Al Ministero dell' Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Area Rischi Industriali
Via Cavour, 5
00184 ROMA fax 06 46529522

Al Sig. Sindaco del Comune di Parma
Largo Torello De Strada 11/a
43100 PARMA fax 0521 031845

Alla Società TERNA Rete Elettrica Nazionale
Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungarno Colombo 54
50136 FIRENZE

Oggetto :Autorizzazione ai sensi della legge 27/10/2003 n°290 come modificata dalla legge 23/08/2004 n°239, alla costruzione e all' esercizio di raccordi per l' inserimento in entra esce alla nuova Cabina Primaria "SPIP" all' esistente elettrodotto "Parma Vigheffio-San Quirico n°607.

In riscontro alla nota Area Rischi Industriali Prot. sott.93/4649 del 06/12/2007 si comunica l'avvenuta ricezione della documentazione relativa alla costruzione dei raccordi specificati in oggetto.

Dall'esame della documentazione agli atti di questo Comando, eseguita dal funzionario tecnico responsabile del procedimento I.A. Geom. Germano Giancaterini, risulta che nel tratto su cui si intendono realizzare i raccordi in entra-esce alla cabina primaria , non sono presenti attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e/o a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Francesco MARTINO)

Emanuela

EL 93

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0006677 del 19/04/2010
776|032101.01.15.07A4RI. Centrali elettriche ed elettrodotti

2.7 Soprint.

Bologna, 07 MAR. 2008

Catarsi

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA ROMAGNA
Via S. Isaia 20
40123 Bologna
Tel 051-3397011 Fax 051-3397077
sopregemilia@beniculturali.it

Alla Provincia di Parma
Servizio Ambiente
P.le della Pace,1
43100 Parma
fax 0521-931853

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
Via Belle Arti n° 52
40126 Bologna

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza
Via Bodoni n°6
43100 Parma

PROT. N° 3056

Class.34.19.04 /11.86

OGGETTO: PARMA: PRATICA N. 1554 Elettrodotto a 132 kV Parma Vigheffio-S.Quirico n. 607 - RACCORDI IN ENTRA ESCE ALLA NUOVA CABINA PRIMARIA SPIP in Comune di Parma

Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Regionale, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 233/2007, acquisiti i pareri delle competenti Soprintendenze, comunica quanto segue.

Sotto il profilo **paesaggistico**:
fatti salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l'osservanza delle disposizioni vigenti, si esprime valutazione positiva al progetto con le seguenti prescrizioni:

- le recinzioni metalliche perimetrali dovranno essere rivestite con materiali/vernici plastici di colore verde.
- Si dovrà anche provvedere all'inerbimento delle aree agricole interessate dagli scavi di cantiere.

Sotto il profilo **archeologico**,
I cavidotti e i tralicci di sostegno attraversano aree inserite nella scheda Norma C5 in cui sono in corso, sotto la direzione scientifica della Dott. ssa M. Catarsi, indagini preliminari tese a verificare il rischio archeologico del comparto. Data la vastità dell'area e in considerazione che gli accertamenti appena iniziati hanno già riportato in luce i resti di una villa d'epoca romana, la Soprintendenza Archeologica di Bologna si riserva di esprimere il parere di competenza sull'opera in questione solo al termine delle indagini.

MGS

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Luciano Marchetti

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLOGNA
N. 3402 di Prot. Posiz. 8/15
Data 20 MAR. 2008

(11)

f - 93

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
27/09/2007 - 0015957

AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1^ REGIONE AEREA

REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

Piazza E. Novelli n° 1 - 20129 M I L A NO

(Tel. 02/73906074 - Fax 02/73903409)

2.8 Milano, lì 19 SET. 2007

MINISTERO DELLO SVILIUPPO ECONOMICO
Dir. Gen. Energia e Risorse Minerarie

Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Prot. TR1-RTP/21/ 23047 **/ 589 /2007/ CS**

Oggetto: **PRAT. 1554 TERNA-AOT/FI - ELETTRODOTTO "PARMA-VIGHEFFIO-S.QUIRICO" N. 607. - RACCORDI ENTRA ED ESCI ALLA NUOVA CP "SPIP" – Conferenza dei Servizi.**

Comune di: **- PARMA**

e, p.c. **AL COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture**
V. le Università, 4 – 00185 ROMA

AL C.I.G.A.
Aeroporto Pratica di Mare – 00040 POMEZIA (RM)

ALLA TERNA
Lungarno C. Colombo, 54 - 50136 FIRENZE

Riferimento: Foglio N° TEAOTFI/P2007003337 datato 06/08/2007.

1. In ordine all'**intervento in epigrafe** quale descritto nella comunicazione a riferimento non sono state riscontrate interferenze **sotto il profilo demaniale** con aspetti d'interesse della Forza Armata.
2. Questo Comando esprime pertanto il proprio **Nulla Osta** alla sua esecuzione nei termini delineati.
3. Contestualmente, si richiama la necessità di dover rispettare , in linea generale, le disposizioni contenute nella **circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000** "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
   - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
   - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
   - elettrodotti, a partire da 60 Kv;
   - piattaforme marine e relative sovrastrutture.
4. (Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta **tramite fax** al n° 02/73903409, fornendo contestualmente un **indirizzo e-mail** ove poterla inoltrare).
5. Si rimarca in ogni caso l'opportunità, qualora non già provvedutovi, di interessare l'E.N.A.C., l'E.N.A.V. per gli aspetti di relativa competenza.
6. Il presente **Nulla Osta** viene esteso al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, conformemente e per le finalità di cui al teledispaccio n. SQA-153/47300 del 03/05/2007.

d'ordine
Il Capo Reparto
(Col. G.A.r.n. Elio LASAGNI)

(13)

EL-93

2.9

DM/8510
(617012/M)
02 AGO. 2007

60100 ANCONA lì

Op. di Amm.ne FRATONI - Tel 071/5931265

Marina Militare

COMANDO IN CAPO
DEL DIPARTIMENTO M.M. DELL'ADRIATICO
- A N C O N A -

Ufficio **Demanio** Sez. _____
INDIRIZZO TELEGRAFICO: **Maridipart Ancona**
Prot. N. 17611 Allegati ___

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
09/08/2007 - 0013883

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio C3
Via Molise, 2
00187 ROMA

Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare
D.G. per la Difesa del Suolo
Via C.Colombo, 44
00147 ROMA

e per conoscenza:

Terna S.p.A.
Direzione Mantenimento Impianti
Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungarno C.Colombo, 54
50136 FIRENZE

Argomento: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n.239, alla costruzione ed all'esercizio di raccordi a 132 kV per consentire l'inserimento in entra-esce della futura Cabina Primaria "SPIP", all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S.Quirico", n. 607 nel Comune di Parma.

Riferimento fg 0012255 in data 13/07/2007

Nulla osta, per quanto di competenza ed ai soli fini Demaniali Militari Marittimi, alla realizzazione dei lavori in argomento.

Per quanto sopra, non si ritiene necessaria la partecipazione di un rappresentante di questo Alto Comando alla Conferenza dei Servizi di futura convocazione.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO DEMANIO
(C.F (AN) Stefano GAGLIARDO)

MIN. SVILUPPO ECONOMICO – TERNA FI

(14)

EL-93

2.10

COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA

-Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari-

Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari

Prot. M_D-E24466 n. 1302 Cod. Id. LOG Ind. Cl. 10.12.4.8/ I3B/**273-07** Bologna , lì 11/10/2007
Annessi : 1
PDC : Sig.ra Ida DEGLI ANTONI
Tel. 051/584130 int 612 Sotrin 1351612

OGGETTO : **Pratica n. 1554 TERNA-AOT/FI**
Elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S. Quirico" n. 607
RACCORDI IN ENTRA ESCE ALLA NUOVA CP "SPIP" in Comune di Parma, Provincia di Parma.
Invio Nulla Osta.

A :

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Uff. C 3
Via Molise n. 2 **00187 ROMA**

MINISTERO DELL'AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
Via C. Colombo n. 44 **00147 ROMA**

PROVINCIA DI PARMA
Servizio Ambiente Difesa del Suolo
Piazzale della Pace n. 1 **43100 PARMA**

e, per conoscenza:

Spett. le Societa' TERNA
RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.
AREA TRASMISSIONE DI FIRENZE
Lungarno Cristoforo Colombo n. 54 **50136 FIRENZE**

Rif. lett. prot. n. TEAOTFI/P2007003337 datata 06 agosto 2007

Si invia, annesso, il Nulla Osta rilasciato da questo Comando per la realizzazione dell'opera citata in oggetto, richiesto con lettera a riferimento.

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
29/10/2007 - 0018086

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Col. (r. spe. (RN) Giovanni MELONI

Annesso alla lett. prot. n. 1302 LOG 10.12.4.8/I3B/273-07
datata 11 ottobre 2007

COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA ROMAGNA

-Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari-

Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari

NULLA OSTA N. 273-07 in data 11 ottobre 2007

IL GENERALE COMANDANTE DEL COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA

ESAMINATA: *l'istanza presentata con rif. prot. n. TEAOTFI/P2007003337 datata 06 agosto 2007 dalla Ditta TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.- Area Trasmissione di Firenze – Lungarno Cristoforo Colombo 54, 50136 Firenze ;*

ACQUISITO: *dagli Organi tecnici competenti, il parere che l'opera descritta nella succitata istanza interessa una zona nella quale non esistono né immobili in uso all'Esercito né zone soggette a Servitù Militari;*

RILASCIA, ***per quanto di mera competenza dell' Esercito, il***

"NULLA OSTA"

alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.

Bologna, lì 11 ottobre 2007

IL GENERALE COMANDANTE
Gen. B. Giuseppe ADAMI

EL-93

(15)

2.11

Ministero delle Comunicazioni
DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
*UFFICIO III^*
Viale America, 201
00144 - ROMA

Numero Pratica – BO-IE-07-02
Responsabile Procedimento IE : PULCINI
Tel + 39 6 54445587
Fax +39 6 5914249
e: mail sergio.pulcini@comunicazioni.it
(da citare in ogni successiva comunicazione)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio C3 – Distribuzione Elettricità e Rapp. Enti Territoriali
Via Molise, 2
00187 – Roma

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
08/11/2007 - 0018658

Al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via C. Colombo 44
00147 - Roma

Alla Terna S.p.A.
Direzione Operation Italia
Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungarno Colombo
50136 – Firenze

Ministero delle Comunicazioni
Amministrazione Centrale
DGPGSR_SEGR_DIR
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0078917 - 05/11/2007 - USCITA
MINCOM 0000338981OO

e .p.c. Ispettorato Territoriale Emilia e Romagna
Via Nazario Sauro, 20
40126 - Bologna

Oggetto: Richiesta Terna S.p.A. – Nulla osta all'avvio alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S. Quirico" n. 607.
Raccordi in entra esce alla nuova CP "SPIP" in Comune di Parma.
Pratica n° 1554 TERNA AOT/FI

Con riferimento alla richiesta della Società Terna S.p.a. con n. prot. TEAOTFI/P2007003647 del 6 settembre 2007 con cui quest' ultima s'impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, e a rispettare tutte le altre

prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione d'impegno (rispetto della normativa di legge applicabile e delle altre specifiche prescrizioni evidenziate) e in conformità a quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi concernenti, gli elettrodotti di 3 ^ classe", di cui alla circolare del Ministero delle Comunicazioni n. 16931 del 16/09/2005 si rilascia il parere favorevole all'avvio alla costruzione e all'esercizio della cabina elettrica in oggetto e dei relativi raccordi aerei.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, di eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori anche a questa Direzione Generale, per poter programmare, con i funzionari preposti dell'Ispettorato in indirizzo, la prevista verifica tecnica

Sarà cura della scrivente, unitamente ai suddetti funzionari, verificare il rispetto, da parte della Terna S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella citata lettera d'impegno.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Troisi)

EL-93

16

2.12

Ministero delle Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALE

Bologna, ...

Spett.le
TERNA S.P.A.
Direzione Operativa Italia
Area Trasmissione di Firenze
Lungarno Cristoforo Colombo, 54
50136 FIRENZE (FI)

Prot. n. 10303/III°/SAG - 15/11/2007 – USCITA – BO/IE/07/14/ENFI/86
AllegatI n. 2 alla Terna

p.c. Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie – Uff. C 3
Via Molise, 2
00147 ROMA (RM)

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
22/11/2007 - 0019608

p.c. Ministero dell'Ambiente
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)

Oggetto: Pratica n° 1554 TERNA-AOT/FI
Elettrodotto 132 kv "Parma Vigheffio – S. Quirico" n: 607
Raccordi in entra esce alla nuova CP "Spip", in comune di Parma
(Dom. n° 1554 TERNA-AOT/FI del 06/09/2007)

S'informa la Spettabile Soc. Terna, che l'elettrodotto indicato in oggetto, in base ai dati forniti dalla Telecom Italia, interesserà impianti di comunicazioni elettroniche esistenti, con n. 1 attraversamento, nel punto AB indicato sulla planimetria con tratto rosso che si trasmette in visione e da restituire.

Si richiede, pertanto, di predisporre e trasmettere, quali elementi integrativi alla documentazione già inviata, due copie del piano tecnico particolareggiato dell'attraversamento, attestante la regolarità della interferenza con l'impianto di comunicazione elettronica sopra indicato, secondo le norme vigenti, al fine di pervenire al rilascio del consenso alla costruzione ai sensi del R.D. N. 1775 del 11/12/1933, D.L.gs. n. 259 del 1 agosto 2003.

Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO TECNICO
(Giovanni d'Amico)

ROMA, 2007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S. 4 2 0 B 1 C 0 0 0 1

EMILIA ROMAGNA - *Via Nazario Sauro, 20 40121 Bologna | tel. 0516572322 fax 051271738 e-mail* emiliaromagna@comunicazioni.it

(16)

EL-93

Ministero delle Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALE

Bologna,

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
04/10/2007 - 0016395

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Energia e le
Risorse Minerarie – Uff. C.3
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

Prot.n° 8586/III°/SAG - 18/09/2007 - USCITA - BO/IE/07/14/ENFI/86

Terna S.p.a.
Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungarno Cristoforo Colombo, 54
50136 FIRENZE (FI)

Oggetto: Elettrodotto 132 kv "Parma Vigheffio – S. Quirico" n. 607 raccordi in entra-esce alla nuova C.P. "SPIP" nel comune di Parma

IL DIRETTORE

Vista l'istanza presentata in data 06/09/2007 Prat n° 1554 TERNA AOT/FI con la quale la Terna S.p.a. Area Operativa Trasmissione di Firenze ha chiesto a norma T.U. di Legge sulle Acque ed impianti Elettrici n° 1775 del 11/12/1933 di poter costruire il suindicato elettrodotto e presa visione della dichiarazione d'impegno,

RILASCIA

Il NULLA OSTA alla realizzazione dell'elettrodotto in oggetto secondo il ***tracciato presentato*** di cui al progetto della Società Terna S.p.a. con progetto definitivo n° DG23607B1BDX11332 del 20/02/2007, per quanto di competenza.

Il rilascio del NULLA OSTA alla COSTRUZIONE previsto dal D.L.vo 259/03 art. 95 e subordinato alla approvazione del progetto dettagliato relativo agli eventuali attraversamenti e avvicinamenti redatti in conformità alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne o sotterranee, dall'organo competente al rilascio di detto Nulla Osta, attualmente la Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico Ufficio III^ del Ministero delle Comunicazioni Viale America 201 Roma.

Per il DIRETTORE
IL FUNZIONARIO TECNICO
(Giovanni D'Amico)

ROMA, 2007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S. 4.2|0|B.1|C|0|1|0.0.1

EMILIA ROMAGNA - *Via Nazario Sauro, 20 - 40121 Bologna* | *tel. 051 6572322 fax 051 271738 e-mail:* emiliaromagna@comunicazioni.it

EL-93

2.13

(20)

PROVINCIA DI PARMA

Servizio
Ambiente,
Difesa del Suolo
e Tutela del Territorio

P.le della Pace, 1
43100 Parma
Tel. 0521 931781
Fax 0521 931853

e-mail g.alifraco@provincia.parma.it www.provincia.parma.it

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
23/10/2007 - 0017614

Parma, li 18 OTT. 2007

Prot. n° I-185018-

RACCOMANDATA A/R
ANTICIPATA VIA FAX

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio C3 Distribuzione Elettricità e Rapporti Enti Territoriali
Via Molise, 2
00187 Roma

OGGETTO: Pratica n° 1554 TERNA – AOT/FI. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 23 Agosto 2004, n° 239, alla costruzione e l'esercizio di raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S. Quirico" n° 607 per l'inserimento in entra - esce della nuova "Cabina Primaria SPIP" in Comune di Parma. – Convocazione conferenza di servizi.
Espressione parere.

Con riferimento alla Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico per il giorno 24/10/2007 (mediante nota prot. n° 16594 del 08/10/2007, acquisita agli atti in data 17/10/2007 prot. n° 84816), avente per oggetto il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S. Quirico" n° 607 per l'inserimento in entra - esce della nuova "Cabina Primaria SPIP" in Comune di Parma, si comunica di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in merito.

Si segnala, inoltre, come allo scrivente Servizio siano pervenute osservazioni da parte di privati cittadini, in allegato al presente parere, in cui si avanza la richiesta di valutare la possibilità di interrare anche il tratto Via Burla – Elettrodotto "Parma Vigheffio – S. Quirico" del raccordo in oggetto, eventualmente sfruttando il tracciato del previsto raccordo viario Via Burla – SS 62 della Cisa.

Anche la Commissione provinciale Elettrodotti della Provincia di Parma, riunitasi in data 15/10/2007, di cui si allega il verbale, ha ravvisato l'opportunità di valutare la possibilità di interrare tutto il tracciato della derivazione e non solo il tratto che interessa il quartiere Spip, considerata, appunto, la prevista

PROVINCIA
DI PARMA

Servizio
Ambiente,
Difesa del Suolo
e Tutela del Territorio

P.le della Pace, 1
43100 Parma
Tel. 0521 931781
Fax 0521 931853

e-mail g.alifraco@provincia.parma.it www.provincia.parma.it

realizzazione di una strada di collegamento tra la SS 62 della Cisa e Via Burla nelle immediate vicinanze del tracciato proposto da Terna Spa.

Alla luce di quanto premesso, si chiede a Codesto Spettabile Ministero di valutare l'opportunità di interrare tutto il tracciato del raccordo entra/esce in oggetto.

A disposizione per chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Gabriele Alifraco

PROVINCIALE - PARMA - AMMINISTRAZIONE ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

In allegato: note ns. prot. n° 79120 e 79124 del 25/09/2007 e verbale Commissione provinciale Elettrodotti del 15/10/2007.

Provincia di Parma
Prot. N. 79120 del 25/09/07
Clas. 12.07.02

PINETTI FABRIZIO
Strada Benedetta n°121
43100 Parma

Spett.le
Amministrazione Provinciale Parma
Assessorato Ambiente
P.za della Pace n°1
43100 Parma

Parma, 20/09/07

Oggetto: Pratica n°1554 TERNA – AOT/F
Raccordi ENTRA-ESCE alla nuova CP SPIP Parma

In riferimento alla comunicazione in oggetto ossia dell'avvio del procedimento unico e deposito atti per l'autorizzazione alla realizzazione di "elettrodotto" di collegamento linea Vigheffio – S.Quirico n°607 con la cabina primaria (CP) quartiere SPIP che interessa la particella 54 foglio c.28 di cortile S.Martino di mia proprietà inoltro le seguenti osservazioni e conseguente richiesta di modifica del progetto posto in visione presso il Comune di Parma.

Premesso che:

- la linea in oggetto è commissionata da Enia per collegare la C.P. del quartiere SPIP;
- sullo stesso tracciato esiste già una servitù per elettrodotto di media tensione;
- che l'elettrodotto di collegamento "ENTRA ESCE alla nuova CP" è progettato nel tratto viario di B. Franking - cabina primaria interrato, mentre solo per il tratto Via Burla – elettrodotto "Vigheffio – S.Quirico" è progettato via aerea;
- l'area interessata al raccordo in via area è inoltre soggetta alla realizzazione di un collegamento viario Via Burla – SS 62, con un tracciato parallelo all'elettrodotto.

Constato che:

- queste opere di "pubblica utilità" debbono comunque essere realizzate in modo da arrecare il minor danno economico ed ambientale possibile;
- vi possono essere emissioni elettromagnetiche tali da modificare l'habitat per flora-fauna locale, nonché disservizi nell'ambito della attività agricola;
- si instaura una sostanziale modificazione delle condizioni paesaggistiche di un'area di particolare valore ambientale e storico-culturale (centuriazioni romane,ecc..).

Chiedo

In ottemperanza alle norme vigenti che il collegamento sia realizzato interamente interrato ed eventualmente si colga l'opportunità della realizzazione dell'asse viario per realizzare il tracciato nell'ambito dell'asse viario stesso.

Certo che le sopraindicate osservazioni troveranno il vostro accoglimento e che verrà imposta la modifica dell'attuale progettazione, sono a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale approfondimento, riservandomi ogni azione utile a tutelare i miei diritti e interessi.

Con osservanza

Distinti saluti

Coelli Mansueto e Grezzi Linda
Strada Pedrignano, 23
43100 Parma

Provincia di Parma
Prot. N. 79124 del 25/09/07
Clas. 12.07.02

- Spett.le Ministero Sviluppo Economico
  D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie
  Uff. C3
  Via Molise, 2
  00187 Roma
- Spett.le Ass.to Prov.le Ambiente
  Alla c.a. dell'Ing. Alifraco
  P.le della Pace, 1
  43100 Parma
- Spett.le Comune di Parma DUC
  Largo Torello De Strada, 11/a
  43100 Parma
- Spett.le Terna SpA Rete Elettrica Nazionale
  Area Operativa Trasmissione
  Lungarno C. Colombo, 54
  50136 Firenze

e p.c. Spett.le Ministero dell'Ambiente
Tutela del Territorio e del Mare
D.G. la Difesa del Suolo
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: osservazioni su "Raccordi entra esce alla nuova CP "SPIP" Parma – pratica n. 1554 TERNA – AOT/FI.

I sottoscritti Coelli Mansueto e Grezzi Linda in riferimento alla Vs. comunicazione in oggetto ed in qualità di proprietari del terreno posto in Comune di Parma loc. Cortile San Martino foglio 29 particella 4 inoltrano le seguenti osservazioni e richieste.

Premesso che:

- la linea in oggetto è realizzata a servizio della nuova cabina primaria SPIP di proprietà di Enia Spa;
- esiste già una servitù per elettrodotto di media tensione, parallelo a quello in progetto;
- l'elettrodotto in oggetto è realizzato via aerea solo nel tratto che inizia dall'allaccio all'elettrodotto di alta tensione di Pedrignano sino a Via Burla, mentre in Via B. Franklyn fino alla cabina primaria SPIP è interrato;
- l'area interessata è inoltre soggetta all'imminente realizzazione di un collegamento viario Via Burla (fronte Via B. Franklyn) con SS 62 della Cisa parallelo all'elettrodotto in oggetto

chiedono

in ottemperanza all'art. 121 Regio Decreto Testo Unico 11.12.1933 n. 1775 e seguenti, onde recare minor danno possibile alla nostra proprietà, che il tracciato dell'elettrodotto sia realizzato in prossimità del collegamento viario in progetto e ancor più sia realizzato interrato direttamente nella progettata asse stradale come avverrà nell'area SPIP.

Quindi nel contestare la progettazione in oggetto che non ha tenuto conto del principio del minor danno possibile alla proprietà, ribadiamo quanto sopra evidenziato, in un'ottica che debba tener conto altresì del minor impatto ambientale possibile nell'esecuzione delle opere pubbliche citate.

In attesa di favorevole riscontro, si porgono distinti saluti.

Parma, 19 settembre 2007

Grezzi Linda

PROVINCIA
DI PARMA

Servizio
Ambiente,
Difesa del Suolo
e Tutela del Territorio

P.le della Pace, 1
43100 Parma
Tel. 0521 931728
Fax 0521 931853

e-mail
g.nucci@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

VERBALE COMMISSIONE PROVINCIALE ELETTRODOTTI DEL 15/10/2007.

Oggi Lunedì **15 Ottobre 2007 alle ore 15.00** presso gli uffici del Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio, P.le della Pace n° 1, Parma, si è riunita la Commissione Tecnica Provinciale sugli elettrodotti per discutere ed esprimere parere in merito alla pratica Enia Spa n° 6652/A/06, "Nuova Cabina Primaria 132/15 kV "SPIP"", in prossimità Ca' La Lupa, in Comune di Parma, Provincia di Parma.

PARERE:

La Commissione esprime parere favorevole riguardo alla pratica Enia Spa n° 6652/A/06, "Nuova Cabina Primaria 132/15 kV "SPIP"", in prossimità Ca' La Lupa, in Comune di Parma, Provincia di Parma.

La Commissione prende in esame anche la pratica n° 1554 TERNA - AOT/FI, Elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S. Quirico" n° 607, Raccordi in Entra Esce alla Nuova CP "SPIP", in Comune di Parma: si ravvisa l'opportunità di valutare la possibilità di interrare tutto il tracciato della derivazione e non solo il tratto che interessa il quartiere Spip, considerata, anche, la futura realizzazione di una strada di collegamento tra la SS 62 della Cisa e Via Burla nelle immediate vicinanze del tracciato proposto da Terna Spa.

Sono intervenuti alla riunione :			**presente**	**assente**
Ing.	Gabriele Alifraco	Provincia di Parma	O	X
Dott.	Giovanni Nucci	Provincia di Parma	X	O
P.I.	Maurizio Goni	Ordine dei Periti Ind.	X	O
Ing.	Roberto Fava	A.R.P.A.	O	X
Ing.	Ettore Mariani	Ordine degli Ingegneri	X	O
Dott.	Stefano Trevisi	Legambiente	O	X

Il presente verbale si compone di n° 2 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ing. **Gabriele Alifraco**

Dott. **Giovanni Nucci**

P.I. **Maurizio Goni**

PROVINCIA DI PARMA

Servizio
Ambiente,
Difesa del Suolo
e Forestazione

P.le della Pace, 1
43100 Parma
Tel. 0521 210728
Fax 0521 210853

e-mail
g.nucci@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Ing. **Roberto Fava**

Ing. **Ettore Mariani**

Dott. **Stefano Trevisi**

PROVINCIALE - PARMA - AMMINISTRAZIONE ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

EL-93

2.14

Comune di Parma
Direzione Centrale Territorio

Settore Pianificazione Territoriale
Il Direttore

Prot. Gen. n. 62143

TC 2006.VI/1/2.23/2

Parma, 4 aprile 2008

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie-Uff. C3-Distribuzione Elettricità e Rapporti Enti Territoriali-via Molise, 2-00187 ROMA
c.a. Ing. G. Poligioni

Al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Difesa del Suolo-via C.Colombo 44, 00147 ROMA
c.a. Dr. A. Cesarini

Alla Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Internazionali-Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna
c.a. Dr. A. Leoni

A TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa-Area Trasmissione di Firenze-Lungarno Cristoforo Colombo,54- 50136 FIRENZE
c.a. Dr. E. Gambardella

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
15/04/2008 - 0006971

Largo Torello de' Strada 11/A
43100 Parma

DIR.PIAN/IS/AF

Tel. 0521-218251 Fax 0521-031845
e-mail: i.savi@comune.parma.it

Cod. Fisc.-P.I.VA 00162210348

Oggetto: pratica n. 1554 TERNA-AOT/FI – Eletrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio-S.Quirico" n.607-Raccordi in entrata esce alla nuova CP "SPIP" in Comune di Parma.

Con la presente si trasmette copia dell'atto di C.C. n.35 del 31/03/2008 , con cui l'Amministrazione Comunale di Parma ha reso il parere relativo alla compatibilità urbanistica ed ambientale in merito ai lavori di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Ivano Savi

Largo Torello de' Strada 11/A
43100 Parma

Tel. 0521-218251 Fax 0521-031845
e-mail: i.savi@comune.parma.it

DIR/IS/AF

Cod. Fisc.-P.I.VA 00162210348

COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 7 DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 31/03/2008

Deliberazione n. 35 / 7

L'anno duemilaotto, questo giorno trentuno (31) del mese di marzo alle ore 16:50 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza del Dott. Gianfranco Zannoni, nella sua qualità di Vice Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Avv. Salvatore Caroppo, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Vice Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento in calce risultano presenti n. 23 Consiglieri e precisamente:

VIGNALI PIETRO	Presente	LIBE' STEFANO	Presente
ABLONDI MARCO	Assente	MANTELLI CARLA	Assente
AGNETTI ROBERTO	Presente	MASSARI GIUSEPPE	Assente
AGOLETTI MATTEO	Presente	MICHELOTTI GIOVANNA	Presente
AMADEI DANILO	Assente	MOINE MASSIMO	Assente
BENECCHI MARIO	Presente	PAGLIARI GIORGIO	Assente
BERTORELLI FRANCO	Presente	PALLINI FABRIZIO	Presente
BIACCHI GABRIELLA	Assente	PANTANO GIUSEPPE	Presente
BIANCHI STEFANO	Presente	PIZZIGONI PAOLO	Assente
BORRI NATALIA	Assente	RICCI GIOVANNI	Presente
BOSCARATO BENITO SERGIO	Presente	SANDRONI FERDINANDO	Presente
CALESTANI GIAN PIETRO	Presente	TALIANI MARIO	Presente
CASELLI MATTEO	Assente	TEDESCHI DANTE	Presente
CATTABIANI FRANCO	Presente	TORREGGIANI FRANCO	Assente
COLI MASSIMO	Presente	UBALDI ELVIO	Assente
CONFORTI PAOLO	Assente	VALDRE' MARIA VITTORIA	Presente
CRIALESI ESPOSITO GIUSEPPE	Assente	VARIATI MARIO	Presente
GUARNIERI MARIA TERESA	Assente	VESCOVI MAURIZIO	Assente
GUASTI VITTORIO	Presente	ZANNONI GIANFRANCO	Presente
IOTTI MASSIMO	Assente	ZENNARO MARIA RITA	Assente
LA MANTIA CARMELO	Presente		

Risultano inoltre presenti, all'inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Buzzi Paolo, Trasatti Massimo, Zoni Paolo, Sassi Cristina, Marini Mario

Fungono da scrutatori i sigg: Bianchi, Valdrè.

A voti unanimi dei n. 23 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione 35 del 31/03/2008)** e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità come da separata votazione indetta dal Vice Presidente che ha riportato l'unanimità dei voti espressi dai n. 23 Consiglieri presenti e votanti, e proseguono i lavori.

Oggetto: TERNA Rete Elettrica Nazionale - Pratica n. 1554 TERNA-AOT/FI. Costruzione ed esercizio di raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio-S. Quirico" n. 607 per l'inserimento in entra-esce della nuova "Cabina Primaria SPIP" in Comune di Parma. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 1112/2008 del 03/03/2008

OGGETTO: TERNA Rete Elettrica Nazionale - Pratica n. 1554 TERNA-AOT/FI. Costruzione ed esercizio di raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio-S. Quirico" n. 607 per l'inserimento in entra-esce della nuova "Cabina Primaria SPIP" in Comune di Parma. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che la Società TERNA Rete Elettrica Nazionale-Area Operativa Trasmissione di Firenze, ha richiesto un parere in merito a quanto specificato in oggetto, con comunicazione pervenuta al Comune di Parma con prot. gen. 157375 del 06 settembre 2007;

che la Società TERNA ha dichiarato che "ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha inoltrato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, finalizzata, previa intesa con la Regione interessata, al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza delle opere descritte all'oggetto, con dichiarazione di inamovibilità nonché apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, inerente le servitù di elettrodotto da apporre sui beni interessati e con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti";

che la normativa sopra citata, Legge 239/2004 art. 1 comma 26, prevede un'autorizzazione unica nell'ambito di un procedimento unico svolto con le modalità di cui alla Legge 241/90 e ss.mm., restando ferme nell'ambito di tale procedimento le competenze del Ministero Infrastrutture in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi;

Considerato:

che l'elettrodotto di cui trattasi, alla tensione di 132 kV "Parma Vigheffio-S.Quirico" di proprietà della Soc. TERNA, fa parte della Rete Trasmissione Nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

che tale collegamento è da effettuarsi con l'esistente elettrodotto 132 kV "Parma Vigheffio-S.Quirico" n. 607, facente parte della rete di trasmissione Nazionale;

Visti i seguenti elaborati tecnici progettuali dell'opera in questione, trasmessi al Comune di Parma in duplice copia da TERNA Rete Elettrica Nazionale, che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A":

Doc. 1- copertina "Progetto" ;
Doc 2 – "elenco Enti ed amministrazioni coinvolti per competenza";
Doc. 3 – "Progetto per iter";
Doc. 4 – "Inquadramento nella rete TERNA";
Doc. 5 – "Relazione tecnica descrittiva";
Doc. 6 – "Caratteristiche impianto";
Doc. 7 - "Relazione campi elettro-magnetici generati dall'eletrodotto";
Doc. 8 - "Caratteristiche componenti";
Doc. 9 - "Elenco attraversamenti";
Doc. 10 –"Elenco proprietari";
Doc. 11- "Programma cronologico";
Doc. 12- "Relazione ambientale";
Doc. 13- "Relazione paesaggistica";
Doc. 14- "Relazione inquadramento geologico";
Doc. 15- "Documentazione fotografica";
Doc. 16 – "Cartografia C.T.R. 25000- DG23607B1BDX11331";
Doc. 17 – "Cartografia con attraversamenti- DG23607B1BDX11332";
Doc.18-"Planimetria delle aree soggette al vincolo preordinato all'esproprio-DU23607B1BDX11333";
Doc.19 – "Corografia con punti di ripresa fotografica-DU23607B1BDX11339";
Doc. 20 – "Autorità di Bacino PO-P.A.I.-DU23607B1BDX11341";
Doc. 21 – "Estratto P.O.C. di Parma-DU23607B1BDX11342";
Doc. 22 – "Carta di pianificazione Urbanistica con fasce di rispetto-DU23607B1BDX11343";
Doc. 23 – "Estratto P.S.C. di Parma adottato-Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli- DU23607B1BDX11344";
Doc. 24 – "Estratto P.S.C. di Parma adottato-Ambiti Territoriali-DU23607B1BDX11345";
Doc. 25 - "P.T.C.P. della Provincia di Parma tav.C.1.7 – DU23607B1BDX11346";
Doc. 26 – "P.T.C.P. della Provincia di Parma tav.C.3.1- DU23607B1BDX11347".

Vista la nota del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, del 03/03/2008 prot. gen. n. 39310 in merito alla conformità urbanistica del progetto in questione, in cui

viene espresso parere favorevole per il tratto realizzato in cavi interrati e parere favorevole **a condizione** che il tratto previsto in cavi aerei, venga previsto interrato (Allegato B);

Vista la nota del Dirigente del Settore Mobilità e Ambiente del 26/02/2008 prot. gen. n. 35614 in merito alla conformità ambientale del progetto in questione, in cui viene espresso parere favorevole per il tratto realizzato in cavi interrati, e parere non favorevole per il tratto previsto in cavi aerei, in quanto si ritiene necessaria la sua realizzazione con cavi interrati (Allegato C);

Osservato, pertanto che nulla osta al recepimento dell'opera nella strumentazione urbanistica vigente, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti dei Settori competenti ed in conformità agli stessi;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente arch. Tiziano Di Bernardo .

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgsl. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alle modifiche proposte;

Visti:
- la legge n. 239/2004;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n.20 e successive modifiche;
- l'art. 11 dello Statuto del Comune di Parma.

Visto l'allegato parere favorevole esplicitato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Preso atto dell'inesistenza di rilievi, di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

DELIBERA

Di dare atto che nulla osta al recepimento dell'opera, consistente nella Costruzione ed esercizio di raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio-S.Quirico" n. 607 per l'inserimento in entra-esce della nuova "Cabina Primaria SPIP" in Comune di Parma, nella strumentazione urbanistica vigente, tenuto conto dei pareri espressi dai

Dirigenti dei Settori competenti ed in conformità agli stessi, in cui viene espresso parere favorevole per il tratto realizzato in cavi interrati e parere favorevole **a condizione** che, per il tratto previsto in cavi aerei, venga prevista la realizzazione con cavi interrati;

di dare atto che alla presente deliberazione sono allegati:

- Allegato "A" contenente:
  - Doc. 1- copertina "Progetto" ;
  - Doc 2 – "elenco Enti ed amministrazioni coinvolti per competenza";
  - Doc. 3 – "Progetto per iter";
  - Doc. 4 – "Inquadramento nella rete TERNA";
  - Doc. 5 – "Relazione tecnica descrittiva";
  - Doc. 6 – "Caratteristiche impianto";
  - Doc. 7 - "Relazione campi elettro-magnetici generati dall'eletrodotto";
  - Doc. 8 - "Caratteristiche componenti";
  - Doc. 9 - "Elenco attraversamenti";
  - Doc. 10 –"Elenco proprietari";
  - Doc. 11- "Programma cronologico";
  - Doc. 12- "Relazione ambientale";
  - Doc. 13- "Relazione paesaggistica";
  - Doc. 14- "Relazione inquadramento geologico";
  - Doc. 15- "Documentazione fotografica";
  - Doc. 16 – "Cartografia C.T.R. 25000- DG23607B1BDX11331";
  - Doc. 17 – "Cartografia con attraversamenti- DG23607B1BDX11332";
  - Doc.18-"Planimetria delle aree soggette al vincolo preordinato all'esproprio-DU23607B1BDX11333";
  - Doc.19 – "Corografia con punti di ripresa fotografica-DU23607B1BDX11339";
  - Doc. 20 – "Autorità di Bacino PO-P.A.I.-DU23607B1BDX11341";
  - Doc. 21 – "Estratto P.O.C. di Parma-DU23607B1BDX11342";
  - Doc. 22 – "Carta di pianificazione Urbanistica con fasce di rispetto-DU23607B1BDX11343";
  - Doc. 23 – "Estratto P.S.C. di Parma adottato-Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli- DU23607B1BDX11344";
  - Doc. 24 – "Estratto P.S.C. di Parma adottato-Ambiti Territoriali-DU23607B1BDX11345";
  - Doc. 25 - "P.T.C.P. della Provincia di Parma tav.C.1.7 – DU23607B1BDX11346";
  - Doc. 26 – "P.T.C.P. della Provincia di Parma tav.C.3.1- DU23607B1BDX11347;

- Allegato "B" contenente: il parere in merito agli aspetti urbanistici
- Allegato "C" contenente: il parere in merito agli aspetti ambientali

di dare atto che i sopraccitati elaborati vengono allegati al presente atto in duplice copia e che, una volta divenuto il presente atto, una copia degli stessi dovrà essere restituita al Servizio Pianificazione Generale;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente Tiziano Di Bernardo provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;

di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate,

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgsl. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'intervento previsto.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

1112/2008 del 03/03/2008

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 1112/2008 del 03/03/2008del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

TERNA Rete Elettrica Nazionale - Pratica n. 1554 TERNA-AOT/FI. Costruzione ed esercizio di raccordi all'esistente elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio-S. Quirico" n. 607 per l'inserimento in entra-esce della nuova "Cabina Primaria SPIP" in Comune di Parma. I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed si attesta che l'atto medesimo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Savi Ivano

Parma, 03/03/2008

DELIBERAZIONE N. 35/2008 DEL 31/03/2008

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE: ZANNONI
IL VICE SEGRETARIO GENERALE: CAROPPO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale , su conforme attestazione del Messo Delegato certifica che copia del testo della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 04/04/2008 al 19/04/2008, mentre gli eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l'ufficio Segreteria Generale.

Parma, lì 03/04/2008

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CAROPPO

EL-93

(22)

Comune di Parma
Direzione Centrale Territorio

Settore Pianificazione Territoriale
Il Direttore

Prot. Gen. n. 7476
TC 2008.VI/1.2/1

Parma, 15 gennaio 2008

Al Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie-Uff. C3-Distribuzione Elettricità e Rapporti Enti Territoriali-via Molise, 2-00187 ROMA;

Al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Difesa del Suolo-via C.Colombo 44, 00147 ROMA;

A TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa-Area Trasmissione di Firenze-Lungarno Cristoforo Colombo,54- 50136 FIRENZE.

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
23/01/2008 - 0001436

Oggetto: NULLA OSTA in merito alla pratica n. 1554 TERNA-AOT/FI – Eletrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio-S.Quirico" n.607- Raccordi in entrata esce alla nuova CP "SPIP" in Comune di Parma.

Premesso che:

- la Società TERNA Rete Elettrica Nazionale-Area Operativa Trasmissione di Firenze ha richiesto il NULLA OSTA in merito a quanto specificato in oggetto, con comunicazione pervenuta al Comune di Parma con prot. gen 157375 del 06 settembre 2007;

- che l'eletrodotto di cui trattasi,alla tensione di 132 kV "Parma Vigheffio-S. Quirico" di proprietà della Soc. TERNA, fa parte della Rete Trasmissione Nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

- tale collegamento è da effettuare con con l'esistente elettrodotto 132 kV "Parma Vigheffio-S.Quirico" n. 607, facente parte Rete di Trasmissione Nazionale;

Largo Torello de' Strada 11/A
43100 Parma

DIR.PIAN/IS/AF

Tel. 0521-218251 Fax 0521-031845
e-mail: i.savi@comune.parma.it

Cod. Fisc.-P.I.VA 00162210348

- il Comune di Parma esprime le proprie determinazioni di competenza nell'ambito del Procedimento Unico , disciplinato con le modalità di cui alla Legge 07 agosto 1990, n. 241 s.m.;

Dichiara che:
- con riferimento alla richiesta di cui in oggetto nulla osta per quanto di competenza, e si rileva che la realizzazione dell'impianto analizzato determinerà una variazione all'elaborato di PSC CTG 03 fogli 4 e 5 "Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti", e dell'elaborato di POC tav.41 "Territorio Comunale".

IL DIRETTORE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Ivano Savi

Largo Torello de' Strada 11/A
43100 Parma

Tel. 0521-218251 Fax 0521-031845
e-mail: i.savi@comune.parma.it

DIR/IS/AF

Cod. Fisc.-P.I.VA 00162210348

EL-93

2.15

Terna

Area Operativa
Trasmissione
di Firenze

Lungarno C. Colombo, 54
50136 Firenze - Italia
Tel. +39 0555213811
www.terna.it

Firenze, 16 Giu 2008

N. Rif. TEAOTFI/P2008002322

Comune di Parma
Settore Pianificazione Territoriale
Largo Torello de' Strada, 11/A
43100 PARMA
c.a. Arch, I.Savi

Regione Emilia Romagna
Servizio Politiche Energetiche
Viale Aldo Moro 44
40127BOLOGNA
c.a. Dr. Cinerini

Provincia di Parma
Servizio Ambiente
P.le della Pace1
43100 PARMA
c.a. Ing G.Alifraco

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie – Uff.XIV
Via Molise, 2
00187 ROMA
c.a. Ing. Poligioni

Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via C. Colombo 44
00147 ROMA
c.a. Dr. Cesarini

Posta Celere 1 AR

Oggetto:Pratica n° 1554 TERNA-AOT/FI
Elettrodotto a 132 kV "Parma Vigheffio – S.Quirico" n. 607
RACCORDI IN ENTRA ESCE ALLA NUOVA CP "SPIP" in Comune di Parma
Osservazioni al parere del Comune di Parma

In merito al secondo parere del Comune di Parma relativo alla pratica in oggetto, inviato il 4 aprile 2008, prot. 62143, premesso che:

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
20/06/2008 - 0011174

Terna

Area Operativa
Trasmissione
di Firenze

- entrambe i pareri inviati si riferiscono ad un procedimento unico del Ministero dello Sviluppo Economico avviato il 13 luglio 2007, in seno al quale si è già svolta apposita Conferenza dei Servizi in data 24 ottobre 2007;
- 1470, dichiarava il proprio nulla osta alla pratica in oggetto;
- la scrivente Società, in data 13 settembre 2006, aveva richiesto alla Provincia di Parma l'inserimento nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, allegato 9.1 " Localizzazione impianti per la distribuzione dell'energia elettrica" delle suddette opere elettriche collegate alla nuova Cabina Primaria "SPIP" di Enìa;

considerato che:

- il Piano Strutturale del Comune di Parma nell'elaborato "Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti" "Controdeduzione alle osservazioni e alle riserve della Provincia di Parma" - Foglio 4 – recepisce il corridoio di fattibilità dell'elettrodotto richiesto alla Provincia di Parma, anche se in posizione non esattamente corrispondente a quanto indicato in sede della summenzionata richiesta di variante al PTCP;
- il suddetto Piano Strutturale al Capo VIII – Tutela dalle emissioni elettromagnetiche delle Norme Tecniche di Attuazione si pone tra i suoi obbiettivi, all'art 98 .."la riduzione dell'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz attraverso l'individuazione di fasce di rispetto e il sistematico rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti, sia per le nuove edificazioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle linee esistenti" ;
- il progetto presentato da Terna rispetta pienamente i suddetti obiettivi di qualità (sanitari ed urbanistici) previsti dalle norme vigenti rispettivamente nazionali e regionali, come si evince dalla documentazione tecnica in atti;
- nessun'altra norma in materia risulta nella strumentazione urbanistica del Comune di Parma;
- il Parere in merito agli aspetti urbanistici, costituente allegato B della Delibera n. 35 del Consiglio Comunale del 31 marzo 2008, motiva la richiesta di ulteriore interramento al fine di fornire un livello di protezione anche nei confronti dei presunti effetti a lungo termine;
- il progetto in questione, rispettando pienamente gli obbiettivi di qualità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, risponde già a questa specifica richiesta di protezione;
- il Parere in merito agli aspetti ambientali, costituente allegato C della suddetta Delibera del Consiglio Comunale non motiva la richiesta di ulteriore interramento;

rileva che la richiesta di ulteriore interramento avanzata nel secondo parere espresso dal Comune di Parma non risulta motivata e quindi non è accoglibile da questa Società.
La richiesta di ulteriore interramento avanzata da Codesta Amministrazione potrà essere presa in considerazione a condizione che i costi aggiuntivi, peraltro notevoli in quanto relativi ad una doppia terna di cavi, non risultino a carico della nostra Società.

Distinti saluti.

Terna
Rete Elettrica Nazionale
Area Operativa Trasmissione di Firenze
Il Responsabile
E. Gambardella

PRIAUT/tp

Copia MAN, PSR, AI

(23)

E-93

2.16

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO IDROCARBURI E GEOTERMIA PER L'ITALIA SETTENTRIONALE E RELATIVO OFF SHORE (UNMIG – UFFICIO F5 –BOLOGNA)

28 AGO. 2007

40125 Bologna,
Via Zamboni, 1 - Tel. 051-234326
Fax. 051-228927
Email: unmig_bologna@tiscali.it

Prot. n . 7036
Classifica
Allegati
Risposta al fg. 3337
del 06.08.2007

- Alla TERNA S.p.A.
Lungarno C. Colombo n. 54
50136 - FIRENZE

- Al MINISTERO AMBIENTE
Dir.ne Gen.le Difesa Suolo
Via C. Colombo n. 44
00147 - ROMA

- Al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO
Dir.ne Gen.le Energia e Risorse
Minerarie Uff. C3
Via Molise n. 2
00187 - ROMA

OGGETTO: Art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Elettrodotto a 132 Kv "Parma Vigheffio – S. Quirico" n. 607 nel Comune di Parma - Pratica n. 1554

Con riferimento alla linea elettrica di cui alla nota in riscontro e relativi allegati, NULLA OSTA alla esecuzione ed esercizio.

Il presente nulla osta viene rilasciato in relazione agli impianti di ricerca e coltivazione mineraria di idrocarburi attuali, in progetto o previsti. Per futuri impianti che

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
05/09/2007 - 0014722

7036/07

interferissero con il tracciato della linea, nelle more di esecuzione della stessa, varrà il principio di prima opera eseguita; questo Ufficio ne darà eventuale avviso senza impegno formale.

Il presente nulla osta non comprende eventuali possibili diramazioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO F5

/lf **(Ing. Ezio ZAPPARDINO)**

(26)

RegioneEmilia-Romagna

Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

EC-93

2.17

Servizio Tecnico dei Bacini Trebbia e Taro
Sedi a Parma e Piacenza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Prot. 2007. 0230870
del 13/09/2007 ore 15,29
Dest.: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE - ROMA;

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale Energia e Risorse Minerari
Ufficio C3 Distribuzione Elettricità e Rapp.Enti Territoriali
Alla c.a. Ing. Gianfelice Poligioni -

Via Molise 2 - VII Piano
00187 ROMA

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
21/09/2007 - 0015627

TERNA SPA
Area Operativa Trasmissione di Firenze
Alla c.a. E. Gambardella

LUNGARNO COLOMBANO 54
50136 FIRENZE -

Oggetto: (2007.550.200.30.389-2007.550.200.50.20.314) COMUNICAZIONI

Linea 132 KV Parma Vigheffio -S.Quirico n° 607 - Raccordi in entra esce alla nuova CP "SPIP" in Comune di Parma

In riferimento all'istanza del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per l'energia e le risorse minerarie, ufficio C3, prodotta in data 13/07/2007 n.0012255, acquisita agli atti di questo Servizio in data 17/07/2007 n.0188417;

vista l'istanza e relativo progetto prodotta da TERNA SPA in data 06/08/2007 n.rif.TEA0TFI/P2007003337, acquista agli atti di questo Servizio in data 16/08/2007 al n.213000,

visto il progetto allegato alla istanza di Terna Spa, in specifico visto l'elenco degli attraversamenti e l'elenco dei proprietari;

si evidenzia che le aree interessanti gli attraversamenti e i relativi proprietari esentano la competenza di questo Servizio Tecnico. ✓

Il Responsabile del Servizio
(Dott. G. Larini)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. TEC. BACINI TREBBIA T A R O PARMA

cc/

43100 Parma- Via Garibaldi, 75-Tel.0521.788711- Fax 0521.788755.
29100 Piacenza- Via S. Franca, 38-Tel.0523.308711-Fax 0523.308716
e-mail: stbtt@regione.emilia-romagna.it

EL-93

218

CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

7036 19 SET. 2008

Spett.le
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
Lungarno Colombo, 54
50136 FIRENZE
Alla C.A di NADIA BERNARDI

p.c. **Spett.le**
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE CENTRALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
UFF.C3
Via Molise, 2
00187 ROMA

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
ENTRATA - 26/09/2008 - 0021896

OGGETTO : Parere preventivo per la realizzazione dell'elettrodotto denominato "Parma Vigheffio-San Quirico" n. 607 interferenze con Canali Consorziali. Riferimento pratica n. rif. TEAOTFI/P2007003337

Nulla osta da parte dello scrivente **Consorzio della Bonifica Parmense** alla realizzazione delle opere di cui in oggetto subordinatamente all'accettazione delle principali imposizioni tecniche qui sotto riportate:

1) L'attraversamento inferiore del Cavo Consorziale denominato "Burla" nel punto individuato sulla planimetria di progetto con tubazione di protezione avente al suo interno l'elettrodotto a 132 kv, dovrà essere realizzato con metodologia T.O.C. e la tubazione dovrà essere posata ad una profondità non inferiore a ml. 2,00 misurata tra fondo attuale del canale e l'estradosso superiore della tubazione medesima.

2) L'attraversamento superiore aereo del Cavo Consorziale denominato "Canaletto" nel punto individuato sulla planimetria di progetto potrà essere realizzato mediante posa della linea elettrica sostenuta da tralicci .La linea elettrica in oggetto dovrà risultare ad una altezza non inferiore a ml 10 misurati tra la stessa e il livello di massima piena del Canale nel punto interessato all'attraversamento.I tralicci di sostegno dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a ml 10,00 dai cigli del canale consortile attraversato.

3) Le buche per il piazzamento "T.O.C." ed eventuali pozzetti di ispezione e/o manufatti fuori terra a servizio dell'elettrodotto che dovessero rendersi necessari a lato campagna, non potranno essere realizzati a distanza inferiore a ml. 5,00 misurata dagli cigli dei canali consortili in oggetto.

4) I pali di sostegno di tipo tubolare (cac o ferro) dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml 7,00 dai cigli dei canali consortili attraversati.

Resta inteso che tutte le specifiche prescrizioni saranno riportate nel disciplinare di concessione che verrà rilasciato dietro formale richiesta , completa del progetto esecutivo, da parte del Committente. Per la concessione onerosa è previsto il pagamento di Euro 185,00 di canone annuo e di Euro 375,00 per spese le spese d'istruttoria.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Arch. Paolo Conforti)

CB/AL